

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL

NÚMERO LP-INE-025/2025

**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE
PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO
SECUNDARIO (CCS)**

ACTA DE FALLO

29 DE OCTUBRE DE 2025

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-RROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, se lleva a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial Número LP-INE-025/2025 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Verificación de Proveedores y Contratistas Sancionados por parte del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral y por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno e Informe del contenido de los documentos que contienen el análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, así como de la evaluación técnica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, el suscrito, Lic. Mario Alfonso Burciaga Esparza, Director de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **10:00 horas** del día **29 de octubre de 2025**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la **Licitación Pública Internacional Abierta Presencial Número LP-INE-025/2025**, convocada para la **“Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS)”**.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, y en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **10:00 horas** del día **29 de octubre de 2025**, se dio inicio con la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. inciso b) de la convocatoria a la licitación indicada al rubro, asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta, para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial Número LP-INE-025/2025. -----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente (en lo sucesivo las POBALINES), este acto es presidido por el Lic. Mario Alfonso Burciaga Esparza, Director de Recursos Materiales y Servicios, quien emite el fallo con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES. -----

En la presente acta se hace constar que de **manera presencial** se recibieron **5 (cinco) proposiciones**, a nombre de los siguientes licitantes: -----

No.	LICITANTES
1	Grupo Siayec, S.A. de C.V.
2	Sinteg en México, S.A. de C.V.
3	Edelva Transformaciones, S.A. de C.V.
4	Constructora y Abastecedora de Materiales Jenda, S.A. de C.V.
5	AMTP, S. de R.L. de C.V.

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se verificó que los licitantes que se señalan a continuación, no se encuentran sancionados por parte del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ni se encuentran inhabilitados o sancionados de acuerdo con el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, que da a conocer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la página <https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx>; a la fecha en que se emite el presente documento. De la verificación realizada, se obtuvo que dichos licitantes no se encuentran inhabilitados, ni sancionados. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

No.	LICITANTES	INHABILITADO / SANCIONADO
1	Grupo Siayec, S.A. de C.V.	No inhabilitado, ni sancionado
2	Sinteg en México, S.A. de C.V.	No inhabilitado, ni sancionado
3	Edelva Transformaciones, S.A. de C.V.	No inhabilitado, ni sancionado
4	Constructora y Abastecedora de Materiales Jenda, S.A. de C.V.	No inhabilitado, ni sancionado
5	AMTP, S. de R.L. de C.V.	No inhabilitado, ni sancionado

Asimismo, de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes se informa el resultado del:-----

- I. Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica
- II. Evaluación técnica

I. Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el **análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica** fue realizado por la **Mtra. Mariana Nosti Villanueva, Subdirectora de Adquisiciones, avalado por el Lic. Mario Alfonso Burciaga Esparza, Director de Recursos Materiales y Servicios**, verificando que los licitantes cumplieran con los **requisitos administrativos y legales** solicitados en el **numeral 4.1. de la convocatoria**; resultando lo siguiente:-----

No.	LICITANTES	CUMPLE / NO CUMPLE	FUNDAMENTO
1	Grupo Siayec, S.A. de C.V.	CUMPLE	Numeral 4.1. de la convocatoria
2	Sinteg en México, S.A. de C.V.	CUMPLE	Numeral 4.1. de la convocatoria
3	Edelva Transformaciones, S.A. de C.V.	CUMPLE	Numeral 4.1. de la convocatoria
4	Constructora y Abastecedora de Materiales Jenda, S.A. de C.V.	CUMPLE	Numeral 4.1. de la convocatoria
5	AMTP, S. de R.L. de C.V.	CUMPLE	Numeral 4.1. de la convocatoria

Lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, y que forma parte integral de la presente acta. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

II. Evaluación técnica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue **realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **Área Técnica - Requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones del CECYRD** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través de los **Servidores Públicos: Ing. Dora María Ortega Rocha, Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo, avalada por el Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel, Director de Operaciones del CECYRD**; quienes en términos de la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, elaboraron las especificaciones técnicas de los bienes y de la prestación de los servicios, materia del presente procedimiento de contratación, así como la evaluación de las ofertas técnicas de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes; informando mediante **Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1632/2025**, el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del criterio de evaluación binario, mismo que forma parte integral de la presente acta.-----

Evaluación del Cumplimiento del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria para la partida única-----

No.	LICITANTES	CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
1	AMTP, S. de R.L. de C.V.	NO CUMPLE
2	Edelva Transformaciones, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
3	Constructora y Abastecedora de Materiales Jenda, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
4	Grupo Siayec, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
5	Sinteg en México, S.A. de C.V.	NO CUMPLE

Lo anterior, de conformidad con el numeral 5.1. de la convocatoria, tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)**”, que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas que no resultaron susceptibles de evaluación económica -----

Considerando que solo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1. y 4.2. de la convocatoria, en ese sentido, los licitantes que no resultaron susceptibles de evaluarse económicamente para la partida única, respectivamente, son:-----

No.	LICITANTES	INCUMPLIMIENTO
1	AMTP, S. de R.L. de C.V.	OFERTA TÉCNICA
2	Edelva Transformaciones, S.A. de C.V.	OFERTA TÉCNICA

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

No.	LICITANTES	INCUMPLIMIENTO
3	Constructora y Abastecedora de Materiales Jenda, S.A. de C.V.	OFERTA TÉCNICA
4	Grupo Siayec, S.A. de C.V.	OFERTA TÉCNICA
5	Sinteg en México, S.A. de C.V.	OFERTA TÉCNICA

Ofertas Desechadas

Derivado del **resultado obtenido** de la **evaluación técnica**, se desprende que las ofertas presentadas para la **partida única**, por los licitantes que se señalan a continuación, **SE DESECHAN**, respectivamente, en términos del detalle de la evaluación que se describe en el en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)**”, mismo que forma parte integral de la presente acta.

No.	LICITANTES	INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
1	AMTP, S. de R.L. de C.V.	Técnicamente: Al no haber cumplido con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” para la partida única , con fundamento en los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria.	Fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 4.2. último párrafo y 14.1. inciso 1) de la convocatoria.
2	Edelva Transformaciones, S.A. de C.V.		
3	Constructora y Abastecedora de Materiales Jenda, S.A. de C.V.		
4	Grupo Siayec, S.A. de C.V.		
5	Sinteg en México, S.A. de C.V.		

Resultado

Derivado del resultado obtenido de la **evaluación técnica**, se desprende que las ofertas presentadas por los **licitantes participantes** para la **partida única**, no cumplieron técnicamente con los requisitos solicitados en la convocatoria, cuyo detalle se puede observar en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)**”, mismo que forma parte integrante de la presente Acta. En ese contexto, el **Instituto Nacional Electoral DECLARA DESIERTO** el presente procedimiento de contratación, de conformidad con lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO y el numeral 14.2. inciso 2) de la convocatoria.

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en los artículos 45 y 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando de conformidad con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y validación por parte del Área Técnica, de la evaluación técnica que realizó a las proposiciones presentadas, tomando en consideración los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

contratación. -----

En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la dirección electrónica <https://ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/> y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur, Edificio Zafiro II, Número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----

La emisión del presente fallo, no implica responsabilidad alguna para el **Director de Recursos Materiales y Servicios**, respecto de la **evaluación técnica realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **área técnica – requirente**, ya que conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, el área técnica - requirente, determinó las especificaciones técnicas de los bienes y de la prestación de los servicios a contratar, de acuerdo con su naturaleza, por lo que es la única responsable de la evaluación efectuada a las ofertas técnicas como lo dispone el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES.-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>. -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo el mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

LIC. MARIO ALFONSO BURCIAGA ESPARZA DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
El presente documento está firmado electrónicamente produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365321
HASH:
E7745EE676852EA2C604061BC97A3A8129460CB9C8C8D9
A4D70F3A62005F8CC2

FIRMADO POR: PAZ GUERRERO MARIA DEL ROCIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365321
HASH:
E7745EE676852EA2C604061BC97A3A8129460CB9C8C8D9
A4D70F3A62005F8CC2

FIRMADO POR: NOSTI VILLANUEVA MARIANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365321
HASH:
E7745EE676852EA2C604061BC97A3A8129460CB9C8C8D9
A4D70F3A62005F8CC2

FIRMADO POR: MIRANDA SEGOVIANO HUGO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365321
HASH:
E7745EE676852EA2C604061BC97A3A8129460CB9C8C8D9
A4D70F3A62005F8CC2

FIRMADO POR: BURCIAGA ESPARZA MARIO ALFONSO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365321
HASH:
E7745EE676852EA2C604061BC97A3A8129460CB9C8C8D9
A4D70F3A62005F8CC2

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ANEXO 1

Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica

(conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral **4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica** de la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el **análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica** fue realizado por la **Mtra. Mariana Nosti Villanueva, Subdirectora de Adquisiciones, avalado por el Lic. Mario Alfonso Burciaga Esparza, Director de Recursos Materiales y Servicios**; llevando a cabo la **verificación de los requisitos administrativos y legales** solicitados en el **numeral 4.1. de la convocatoria**, informando el resultado desglosado, documento que se adjunta y forma parte del presente **Anexo 1** -----

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

No.	Licitantes	Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante	Identificación Oficial Vigente	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Declaración de integridad	Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Participación Conjunta	
		Anexo 2		Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 3 "C"		Anexo 4		Anexo 5
		4.1. inciso a)		4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)		4.1. inciso e)		4.1. inciso f)
1	Grupo Siayec, S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 000001, 000002, 000003 y 000004)	Sí cumple (folio 000012)	Sí cumple (folio 000005)	Sí cumple (folio 000006)	Sí cumple (folio 000007)	Sí cumple (folio 000008)	Presenta Anexo 5 en el que manifiesta que pertenece al rango de No MIPyME (folio 000009)	No aplica	
2	Sinteg en México, S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 005 al 013)	Sí cumple (folio 014)	Sí cumple (folio 017)	Sí cumple (folio 019)	Sí cumple (folio 021)	Sí cumple (folio 023)	Sí cumple (folio 025)	Presenta hoja membretada con la leyenda NO APLICA (folio 026)	
3	Edelva Transformaciones, S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 0000003 y 0000004)	Sí cumple (folio 0000004)	Sí cumple (folio 0000005)	Sí cumple (folio 0000006)	Sí cumple (folio 0000007)	Sí cumple (folio 000008)	Sí cumple (folio 0000009)	No aplica	
4	Constructora y Abastecedora de Materiales Jenda, S.A. de C.V.	Sí cumple (Anexo 2)	Sí cumple (credencial para votar)	Sí cumple (Anexo 3 "A")	Sí cumple (Anexo 3 "B")	Sí cumple (Anexo 3 "C")	Sí cumple (Anexo 4)	Sí cumple (Anexo 5)	No aplica	
5	AMTP, S. de R.L. de C.V.	Sí cumple (folio 000020)	Sí cumple (folio 000021)	Sí cumple (folio 000022)	Sí cumple (folio 000023)	Sí cumple (folio 000024)	Sí cumple (folio 000025)	Sí cumple (folios 000026 y 000048)	No aplica	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

Servidores Públicos

Mtra. Mariana Nosti Villanueva
Subdirectora de Adquisiciones

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitir prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Lic. Mario Alfonso Burciaga Esparza
Director de Recursos Materiales y Servicios

El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitir prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los referidos licitantes, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-025/2025 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365322
HASH:
656333BAB3A4EEDC1B55B532E67298B92946E7B8E660C5
88554710D150ED2AD0

FIRMADO POR: PAZ GUERRERO MARIA DEL ROCIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365322
HASH:
656333BAB3A4EEDC1B55B532E67298B92946E7B8E660C5
88554710D150ED2AD0

FIRMADO POR: NOSTI VILLANUEVA MARIANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365322
HASH:
656333BAB3A4EEDC1B55B532E67298B92946E7B8E660C5
88554710D150ED2AD0

FIRMADO POR: MIRANDA SEGOVIANO HUGO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365322
HASH:
656333BAB3A4EEDC1B55B532E67298B92946E7B8E660C5
88554710D150ED2AD0

FIRMADO POR: BURCIAGA ESPARZA MARIO ALFONSO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5365322
HASH:
656333BAB3A4EEDC1B55B532E67298B92946E7B8E660C5
88554710D150ED2AD0

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-025/2025, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ANEXO 2

Evaluación Técnica

(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)

Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas y de conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue realizada, verificada y validada para la **partida única**, por el **área técnica-requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones del CECYRD** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través de los **Servidores Públicos**: Ing. Dora María Ortega Rocha, **Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo**, avalada por el **Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel**, **Director de Operaciones del CECYRD**; en su **carácter de Área Técnica**, informando el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del criterio de evaluación binario, mediante el **Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1632/2025**, documentos que se adjuntan y forman parte del presente **Anexo 2** -----

Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1632/2025

San Agustín Tlaxiaca, Hgo., a 27 de octubre de 2025

Asunto: Licitación Pública Internacional Abierta
Presencial No. LP-INE-025/2025 Criterio de
evaluación binario.

Lic. María del Rocío Paz Guerrero
Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones
P r e s e n t e

De conformidad con el Oficio No. **INE/DEA/DRMS/SA/DLI/0125/2025** en relación con la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. **LP-INE-025/2025** para la **“Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS”** y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 45 del *Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, (Reglamento), artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (POBALINES)*, mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales* y numeral 5.1 *“Criterios de evaluación técnica”* de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación **Binario**, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, resultando lo siguiente:

Licitante:	Partida	Cumplimiento del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” Cumple / no cumple
AMTP S. de R.L de C.V.	Única	No Cumple
Edelva Transformaciones S.A. de C.V.	Única	No Cumple
Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.	Única	No Cumple
Grupo Siayec, S.A. de C.V.	Única	No Cumple
Sinteg en México, S.A. DE C.V.	Única	No Cumple

Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1632/2025

De la misma forma, me permito hacer de su conocimiento que la información señalada en el Anexo 6 “Oferta Económica” por los licitantes, es congruente con lo asentado en su propuesta técnica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel

Director

ID. origen 21850428

Responsable de la Elaboración y revisión	Ing. Dora María Ortega Rocha. - Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo
--	--

C.c.e. Mtro. Alejandro Andrade Jaimes.- Coordinador de Procesos Tecnológicos.- Presente.- alejandro.andrade@ine.mx
Lic. Ramón Tadeo Moreno Morales.- Director de Administración y Gestión.- Presente.- ramon.morenom@ine.mx
Mtra. Selene Truqui Vargas.- Subdirectora de Suministros y Servicios.- Presente.- selene.truqui@ine.mx
Lic. María de la Luz González Barba.- Jefa de Departamento de Enlace Administrativo del CECYRD.- Presente.- luz.gonzalez@ine.mx
Lic. Laura Campos Ochoa.- Jefa de Departamento de Vinculación Institucional.- Presente.- laura.campos@ine.mx

FIRMADO POR: ORTEGA ROCHA DORA MARIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5359928
HASH:
103346B165D877AE7880847CCD7FE06C186F98D4C4C5CD
9FD1AFD9050B0CA076

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5359928
HASH:
103346B165D877AE7880847CCD7FE06C186F98D4C4C5CD
9FD1AFD9050B0CA076

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>El Licitante debe realizar una visita a las instalaciones del Instituto, con la finalidad de realizar el levantamiento de la información necesaria para la integración de su propuesta técnica; por lo cual, debe asistir previo a la entrega de su propuesta a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Colonia. Las Águilas, Código Postal 01710, Álvaro Obregón, CDMX.</p> <p>El Licitante debe considerar que el objeto de la visita es recopilar la información necesaria para la integración de su propuesta técnica.</p> <p>El Licitante recibirá por parte del Instituto una constancia de asistencia al concluir su visita, la cual debe adjuntar a su propuesta técnica. La asistencia se cotejará con el registro de acceso a las instalaciones que el Licitante firme, misma que quedará bajo resguardo del Instituto.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será causa para no considerar su propuesta; el número máximo permitido es de dos (2) visitantes por empresa, por lo que el Licitante debe comunicar el nombre de las personas que asistirán, para ello se deberá enviar obligatoriamente un correo electrónico, máximo a las 18:00 horas del día hábil previo a la fecha programada de la visita, en las cuentas de correo electrónico indicado en la Tabla 1. Relación del personal del Instituto responsable para el intercambio de información.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000085 y 000086	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>Una vez recibida la confirmación de asistencia, el Instituto le notificará al Licitante, mediante correo electrónico el horario para su visita, conforme a la normatividad vigente.</p> <p>El día de la visita el Licitante debe presentarse en la fecha y horario establecido en las instalaciones del CCS.</p> <p>Para que el personal del Licitante pueda ingresar a las instalaciones del Instituto, debe presentar una identificación oficial para su registro de ingreso (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la identificación que lo acredite como personal de la empresa, misma que debe portar de manera visible durante su permanencia en las instalaciones del Instituto.</p>					
<p>REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</p> <p>El Licitante debe considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, los componentes solicitados deben cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row con operación eléctrica de 220 VAC, 3 fases, 60 Hz. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000061	
<ul style="list-style-type: none"> • Equipos diseñados para operar en Centros de Cómputo. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				de CV – Técnica Foja 000051	
<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal de 10 T.R., 120,000 btu/h, o 35.16852 kw. 	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal de 10 hasta 11.94 T.R., 120,000 hasta 143,310 btu/h, o 35.16852 hasta 42 kw 	Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000055	
<ul style="list-style-type: none"> Enfriado por aire (expansión directa). 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000050	
<ul style="list-style-type: none"> Descarga de aire frío por la parte frontal del equipo. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000051	
<ul style="list-style-type: none"> Entrada del aire de retorno por la parte trasera del equipo. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				de CV – Técnica Foja 000051	
<ul style="list-style-type: none"> Equipo con ruedas y patas niveladoras para facilitar la instalación en la fila de racks y proporcionar un medio para nivelar el equipo con racks adyacentes. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000050	
<ul style="list-style-type: none"> Flujo de aire frio de 3,260 cfm. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000055	
<ul style="list-style-type: none"> Filtros de aire tipo MERV8. 		No cumple	Se solicitó en anexo 1 "Especificaciones Técnicas" en el numeral 6,1. de la convocatoria a foja 42, asimismo, lo ofertado por el licitante (foja		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i> <i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			000054) difiere de lo solicitado por el Instituto.		<u>las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Detector de derrame de líquidos. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente"</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			6.1 de la convocatoria..		<u>convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)</u> "
• Refrigerante ecológico R407c o R410A.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000054	
• Compresor scroll con control de capacidad variable.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000053.	
• Ventiladores de velocidad variable de alta eficiencia.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				de CV – Técnica Foja 000053.	
• Control de humedad.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000053.	
• Función de calentamiento eléctrico.		Si Cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000062	
• Bomba para condensados.		No Cumple	<i>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla</i>		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<u>en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Condensadora diseñada para operar en exteriores. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000054.	
<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores de la condensadora de velocidad variable controlados con variador de frecuencia (VFD). 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Foja 000054, 000059.	
<ul style="list-style-type: none"> Deflectores ajustables para dirigir el aire frío de acuerdo con las necesidades. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000072.	
<ul style="list-style-type: none"> Control por microprocesador con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Pantalla gráfica LCD, que permita monitorear y configurar el equipo. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000054.	
<ul style="list-style-type: none"> Registro de eventos. 		No Cumple	<i>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1</i>		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones <u>deberán realizarse en estricto apego a las necesidades</u>"</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			"Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<u>planteadas por el INSTITUTO en la convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Permita el control centralizado de otros equipos de aire acondicionado de precisión. 		Si Cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 0000653	
<ul style="list-style-type: none"> Envío de mensajes de servicio y alarmas por e-mail. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			<i>documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..</i>		<i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Notificación de alarma de forma visible y audible en caso de los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtro de aire obstruido. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000062.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falla de bomba de condensados. 		No Cumple	<i>De la revisión integral a la proposición del</i>		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f)</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falla completa del condensador. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Falla del ventilador del condensador. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<u>las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Falla de enfriamiento. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			6.1 de la convocatoria..		<u>presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Falla del ventilador del evaporador (manejadora). 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<u>modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación interna y/o externa. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<p>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<u>Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Alta temperatura del aire de retorno. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<p>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Falla de detección de agua. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<p>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falla en compresor. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000062.	
<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de red para monitoreo remoto del equipo, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo con puerto ethernet RJ-45. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<u>Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
o Protocolos de comunicación SNMP y HTTP.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000053.	
o Permita la visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo.		Si Cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000062	
o Para el software no se requerirá realizar renovación en su licenciamiento para que funcione (esquema de licenciamiento perpetuo).		No Cumple	<i>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado</i>		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<u>las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Visualización de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo será mediante una interface gráfica de usuario (GUI), la cual deberá poderse ejecutar en cualquier navegador web. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			6.1 de la convocatoria..		<u>presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Fácil mantenimiento del compresor y, además, para la manejadora de aire el mantenimiento deberá de realizarse por la parte frontal y/o trasera del equipo, en el espacio del pasillo frío y/o caliente. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000058.	
<ul style="list-style-type: none"> Certificación UL o CE. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<u>las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
Los equipos deben ser nuevos, originales y deben entregarse en su empaque original debidamente sellado.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000004	
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO. El Proveedor deberá designar un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000004	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor debe entregar en formato PDF, la relación de los recursos y personal para la realización del servicio de acuerdo en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre completo ▪ Descripción del rol del personal que realizará los servicios. ▪ Datos de vehículos (marca, modelo y placas) ▪ Herramienta, material y/o equipo (marca, modelo y número de serie, cuando aplique). ▪ En hoja membretada ▪ Firmado por el apoderado legal 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000004	
<p>El Proveedor deberá considerar que, para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo.</p> <p>Dentro de las instalaciones, el personal del Proveedor debe identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del Instituto, y debe atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por el Instituto.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000005	
<p>El Proveedor debe enviar vía correo electrónico al supervisor del contrato, la lista del personal que llevará a cabo el servicio en las instalaciones, de acuerdo con la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES. Se debe adjuntar la constancia y certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra capacitado para realizar el servicio.</p>				de CV – Técnica Foja 000005	
<p>El Proveedor debe considerar que utilizará solamente las áreas designadas para la instalación.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000005	
<p>El Proveedor debe entregar un plan de trabajo de acuerdo con el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3, el cual debe incluir las actividades siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre de la actividad. ▪ Responsable de la actividad. ▪ Tiempo de realización de la actividad. ▪ El tiempo total de la ejecución del plan de trabajo no debe exceder del plazo para la realización del servicio. ▪ Recursos involucrados en la realización de la actividad (vehículos, herramienta, material y/o equipo, entre otros). ▪ Riesgos de la actividad. ▪ Como mitigar el riesgo de la actividad (solo en caso de que exista algún riesgo). 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000005	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
Se programará una reunión de trabajo inicial con el Proveedor dentro de los 2 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo, en la que se definirán: las etapas de la desenergización, desconexión, desinstalación, montaje, conexión energización, configuración etc., al finalizar se elaborará una minuta de trabajo, de acuerdo con lo señalado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3.					
El Instituto dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas.					
El Proveedor debe entregar un reporte semanal, conforme al apartado 16. ENTREGABLES, ítem 12 del presente Anexo Técnico.		Si Cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000005	
	El Proveedor debe entregar la placa del producto final con sello y/o número de certificado UL y/o IEC como lo indica en el apartado 16 entregables ítem 23.	No Cumple	<i>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones</i>		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Generales del servicio" numeral 7 de la convocatoria..		<u>planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW</p> <p>Para la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de aires acondicionados de precisión, el Licitante deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B, los tableros están ubicados en planta baja, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto 	<p>Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B, los tableros están ubicados en el 3er piso del área del SITE, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante.</p>	<p>Si cumple</p>		<p>Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000005</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante.					
<ul style="list-style-type: none"> Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo in row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor, llevando dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensadora, conforme a las especificaciones del fabricante. 	Se elimina viñeta, por duplicidad con la primera viñeta.	Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000005, 000006	
<ul style="list-style-type: none"> Instalar un tablero y/o gabinete por cada sistema de enfriamiento, para interior o exterior, según sea el caso, debidamente puesto a tierra, con los accesorios adecuados para la instalación y suministro del dispositivo supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) y de los interruptores de mantenimiento, por cada equipo de aire acondicionado de precisión tipo inrow (manejadora y condensadora). 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000006	
<ul style="list-style-type: none"> Instalación de dispositivos supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) para cada componente del sistema de enfriamiento (manejadora y condensadora), con capacidad para soportar la carga del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Clase B, con protección de L-L, L-T. Con emisión de alarmas (audible y luminosa) y contador de eventos. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000006	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Voltaje de operación 220 volts, configuración delta (tres fases 4 hilos). 					
<ul style="list-style-type: none"> ● Por cada equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row: <ul style="list-style-type: none"> ○ Los interruptores instalados deberán estar seleccionados en base a un estudio de coordinación de protecciones y a las especificaciones del fabricante del equipo, con el fin de minimizar el daño por corto circuito al equipo y al interruptor. ○ Identificar todos los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que sea identificable para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión tipo in row pertenece cada componente de la instalación eléctrica. ○ Actualizar las nuevas cargas instaladas en el diagrama unifilar del Instituto. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000006	
<p>El Licitante deberá considerar que la instalación de las tuberías conforme a las especificaciones del fabricante para los componentes eléctricos y del sistema hidráulico, deberán cumplir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Proveer medios para limitar el efecto galvanico, resultado del contacto de tuberías de cobre con soportería metálica con o sin galvanizado. ● No se permitirá la instalación de tuberías de agua por la parte superior los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row . ● El paso de la tubería para conectar los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row del area del site será por la vertical del edificio. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000006	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Sellar con poliuretano y pintar todos los huecos originados por la instalación de la tubería. La longitud de la tubería dentro del site deberá ser lo más corta posible. Identificación de tuberías para los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que componente pertenece del equipo de aire acondicionado de presión tipo In-Row y para el caso del sistema hidráulico, además se debe identificar el sentido del flujo mediante flechas pintadas sobre ellas o sobre sus aislamientos térmicos cuando aplique. 					
<p>El Licitante deberá considerar en su propuesta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalará los dispositivos conforme a las especificaciones del fabricante, que reduzcan la transmisión de vibraciones de las manejadoras los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row. Instalará el detector de derrame de líquidos en las unidades manejadoras de los aires acondicionados de precisión tipo In-Row. 		Si Cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000006	
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control de los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, cumpliendo las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row de forma centralizada para una operación alternada en caso de que la carga térmica se pueda abatir sin necesidad de operar los dos equipos a la vez, considerando las variaciones de carga térmica y área física del site. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000006 y 000007	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row deberán apagarse automáticamente ante la activación del sistema de extinción de incendios del site, mediante la conexión del control los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row al sistema de extinción de incendios. 					
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de la tarjeta de monitoreo del equipo deberá cumplir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Envío de mensajes de servicio y alarmas, por e-mail a por lo menos 3 personas que designe el Administrador del Contrato. Visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. Identificar el equipo con numeración consecutiva por cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión pertenece cada componente y/o accesorio. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000007	
<p>El Instituto proporcionará el nodo de red (jack) para la conexión del equipo de aire acondicionado y la siguiente información para facilitar la configuración y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado de precisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ubicación del nodo de red (jack), para la conexión del equipo de aire acondicionado, la dirección IP y máscara de subred y otra información necesaria para configurar dispositivos de red. Personal que participará como enlace para configuraciones de la red para los propósitos de definición de niveles de administración. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000007	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor deberá instalar cable de red categoría 6 con conectores RJ-45, para conectar el equipo suministrado a la red del Instituto .					
<p>UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO</p> <ul style="list-style-type: none"> Dos equipos de aire acondicionado de precisión (manejadora y condensadora), conforme a lo especificado en el apartado de 6.1 Especificaciones Técnicas Requeridas del presente anexo técnico, incluidos sus componentes eléctricos, mecánicos y sistemas hidráulico, que incluya las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Entrega en sitio. Retiro de embalaje. Montaje. Nivelación. Limpieza y retiro de sobrantes. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000007	
<ul style="list-style-type: none"> La ubicación de la unidad manejadora de aire será: <ul style="list-style-type: none"> En el tercer piso en el area de Cintoteca, los equipos de aires acondicionados de precisión se ubicarán en la posición indicada en la <i>Figura 3. Croquis ubicación de los aires acondicionados Cintoteca.</i> 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000007 y 000008	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
 <p>Figura 3: Croquis ubicación de los aires acondicionados Cintoteca.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> La ubicación de la condensadora será: <ul style="list-style-type: none"> En el cubo del 2do. piso del edificio Quantum. Marcar con una franja amarilla sobre el piso, de un ancho no menor a 5 cm en forma perimetral el área de seguridad de las condensadoras dejando un espacio entre la unidad y la franja, conforme a las especificaciones del fabricante. Colocar un letrero a la entrada del área de las condensadoras con la leyenda "Precaución Equipo de Arranque Automático". 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000008	
<p>El Proveedor debe entregar en formato PDF Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ubicación final del equipo y componentes. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> • Trayectorias finales. • Simbología. • Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. 				de CV – Técnica Foja 000008	
<p>El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual se compromete a describir las maniobras y ubicación final del equipo, conforme a lo requerido por el Instituto en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 10 del presente Anexo Técnico.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000008	
<p>El Proveedor debe considerar los siguientes aspectos para las maniobras de ingreso de los equipos adquiridos en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario señalado en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerar entrega en sitio. • El ingreso de los componentes y accesorios debe ser por el acceso al estacionamiento. • Debe seguir la "trayectoria para la maniobra de descarga", como se señala en la <i>Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga.</i> 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000008 y 000009	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Debe reparar, sin costo extra para el Instituto los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación de los equipos. No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. Para el uso de grúa o canastilla de carga, debe contemplar y el documento de maniobras, conforme a lo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ÍTEM 10 del presente Anexo Técnico.  <p>Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga</p>					
<p>PRUEBAS DE OPERACIÓN</p> <p>El Proveedor deberá entregar un reporte de las pruebas a los equipos adquiridos conforme a la fecha indicada en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 13 del</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>presente Anexo Técnico y deberá de integrar en el reporte la evidencia al menos de las siguientes pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar las siguientes pruebas finales de funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión para el reforzamiento del sistema de enfriamiento, estas pruebas deberán realizarse con el equipo a plena carga: Pruebas de operación de acuerdo con las especificaciones del fabricante Pruebas de aislamientos eléctricos de los alimentadores instalados. Pruebas de continuidad eléctrica de las canalizaciones eléctricas instaladas. Medición de todos los parámetros eléctricos y verificar que se encuentren en rango. Protocolo de pruebas dinámicas para garantizar que la operación del equipo cumpla con lo especificado. Reanudación de servicios ante un paro total del equipo para cumplimiento de servicios de mantenimiento. Monitoreo con generación de alarmas, mediante realización de interrupciones al aire acondicionado para verificar el correcto funcionamiento de las alarmas en el sistema de monitoreo. Verificación de ausencia de fugas del agente refrigerante y agua. 				de CV – Técnica Foja 000009	
El Proveedor debe configurar los rangos de operación de los equipos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.		Si cumple		Documentación de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000009	
<p>El Proveedor debe entregar, de acuerdo con los documentos señalados en el apartado 16. ENTREGABLES, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pruebas finales de funcionamiento del equipo • Memoria de cálculo • Diagrama unifilar actualizado • Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación • Reporte final 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000009 y 000010	
<p>A la conclusión de las pruebas, el Proveedor debe entregar los resultados de las pruebas de operación, el cual debe ser una digitalización del papel membretado y firmado por el apoderado legal, en formato PDF, en un dispositivo digital de almacenamiento externo (memoria USB o disco duro SSD) proporcionado por el Proveedor, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000010	
<p>El Proveedor deberá entregar un reporte final de acuerdo con lo solicitado al apartado 16. ENTREGABLES ítem 18.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				de CV – Técnica Foja 000010	
<p>LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES</p> <p>Centro de Cómputo Secundario</p> <p>El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios para la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS), adquiridos, en la siguiente ubicación: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000010	
<p>TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada, en la que se compromete a proporcionar una transferencia de conocimientos.</p> <p>El Proveedor debe entregar el material de apoyo en el formato digital e impreso, así como una constancia emitida individualmente por cada participante conforme</p>		No Cumple	<i>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1</i>		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i> <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades"</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>a las fechas indicadas en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 6 del presente Anexo Técnico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las constancias de participación en la transferencia de conocimientos deben contener, como mínimo, los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre del participante. ○ Nombre de la empresa que emite las constancias. ○ Firma de la autoridad que las emite. ○ Nombre de la transferencia de conocimientos. ○ Periodo de impartición (del día/mes/año al día/mes/año). ○ Duración en horas. ○ Modalidad: presencial. ○ Fecha de expedición de las constancias 			"Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<u>planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<p>El Proveedor debe considerar que, para la transferencia de conocimientos, será 2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio como lo indica en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 6. Transferencia de Conocimientos, a un mínimo de 6 personas que designe el Instituto. El listado de personal se le enviará vía correo electrónico al Proveedor, 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000010	
<p>El Proveedor debe considerar que la transferencia de conocimientos será impartida de manera presencial, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
18:00 horas en las ubicaciones descritas en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.				de CV – Técnica Foja 000010	
El Proveedor al finalizar la transferencia de conocimientos deberá entregar los manuales de operación de los equipos suministrados, como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ÍTEM 19.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000010	
El Proveedor deberá entregar el documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ítem 20, considerando los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> o Operación general del equipo suministrado. o Elementos y dispositivos que los conforman. o Interpretación, configuración y administración del equipo. o Interpretación de alarmas del equipo suministrados. o Mantenimientos requeridos al equipo suministrado. o Revisión de parámetros de operación. o Monitoreo del equipo suministrado a través de la (GUI). 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000011	
GARANTÍAS		Si cumple		Documentación de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal de que, en el caso de ser adjudicado, se compromete a entregar el documento de garantía.				AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000047	
<p>El Proveedor debe disponer el documento de garantía conforme a la fecha indicada en el apartado 17 ENTREGABLES, ítem 21 del presente Anexo Técnico y que garantice lo siguiente:</p> <p>Equipos y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año en sitio por parte del Proveedor, contado a partir de su correcta puesta en operación y de la aceptación del administrador del contrato; ya sea por defecto de fábrica, daño o falla, incluyendo vicios ocultos durante su operación, de los bienes incluidos en el apartado 6 de este anexo. El Proveedor asumirá de manera total y directa la responsabilidad sobre la funcionalidad, operación y compatibilidad de los bienes, durante la vigencia de la garantía. Durante el período de garantía, el Proveedor debe responder por los defectos o daños que resulten a consecuencia de los defectos de fábrica o problemas de operación de los bienes. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000011	
<p>Vigencia tecnológica de los equipos y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> Los bienes señalados en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 1 de este anexo deben contar con una vigencia tecnológica de por lo menos 5 años 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
a partir de la fecha de la correcta instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos, que permita garantizar la disponibilidad de partes y refacciones originales nuevas.				de CV – Técnica Foja 000011	
Sustitución de componentes y refacciones <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, el Proveedor debe utilizar equipos y componentes nuevos, de la misma marca y modelo que las originales. En caso de que no estén disponibles en un periodo menor de 3 días naturales, podrán ser aceptados de manera provisional, equipos y componentes que no sean nuevos, siempre y cuando garanticen el completo funcionamiento de los sistemas y posteriormente deben ser sustituidos por nuevos, manteniendo la originalidad de fábrica, en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000011	
Servicio de instalación <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año de los trabajos de instalación, configuración, puesta en operación y pruebas, incluyendo vicios ocultos. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000011	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>Entrega del Documento de Garantía</p> <p>La entrega del documento referido debe ser de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en el Centro de Cómputo Secundario de acuerdo con la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000011 y 000012	
<p>MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES</p> <p>El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual, en caso de ser adjudicado se compromete a proporcionar el servicio de soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, al levantamiento de los reportes por incidentes y/o atención a garantías por un año, contado a partir de la conclusión de los servicios.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000033	
<p>El Proveedor debe entregar el procedimiento para la atención de reportes y/o atención a garantías, conforme a la fecha indicada en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 22 del presente Anexo Técnico.</p> <p>El servicio de soporte técnico será las 24 horas, 7 días de la semana por un año para los equipos y componentes adquiridos contado a partir de la conclusión de los servicios.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000012	
<p>El Proveedor debe considerar en su procedimiento de atención a reportes, el disponer de los siguientes puntos:</p>		Si cumple		Documentación de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal						
<p>Modalidades de atención de reportes:</p> <p>A) Vía telefónica B) Correo electrónico C) Visitas en sitio</p> <p>Contactos para la atención de incidentes:</p> <p>A) Nombre del contacto B) Número telefónico C) Correo electrónico D) Puesto</p>				AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000012							
<p>Clasificación del nivel de incidente, de acuerdo con la siguiente tabla.</p> <table border="1" data-bbox="25 1036 699 1201"> <thead> <tr> <th data-bbox="25 1036 130 1068">Incidente</th> <th data-bbox="130 1036 699 1068">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="25 1068 130 1138">Crítico</td> <td data-bbox="130 1068 699 1138">Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="25 1138 130 1201">Mayor</td> <td data-bbox="130 1138 699 1201">Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.</td> </tr> </tbody> </table>	Incidente	Descripción	Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.	Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000012	
Incidente	Descripción										
Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.										
Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.										

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal																			
Menor	Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado. Tabla 3. Descripción de incidentes.																								
Tiempos de respuesta de acuerdo con la siguiente tabla.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tiempo de respuesta por tipo de incidencia</th> </tr> <tr> <th>Acuerdo de nivel de servicio</th> <th>Incidente crítico</th> <th>Incidente mayor</th> <th>Incidente menor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiempo de respuesta inicial Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.</td> <td>Máximo 1 hora Natural</td> <td>Máximo 4 horas naturales</td> <td>Máximo 8 horas naturales</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de restauración En Sitio.</td> <td>Máximo 4 horas Naturales</td> <td>Máximo 8 horas naturales</td> <td>Máximo 12 horas Naturales</td> </tr> <tr> <td>Resolución permanente del incidente. En Sitio.</td> <td>Máximo 4 días naturales</td> <td>Máximo 6 días naturales</td> <td>Máximo 11 días naturales</td> </tr> </tbody> </table>		Tiempo de respuesta por tipo de incidencia				Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor	Tiempo de respuesta inicial Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas naturales	Máximo 8 horas naturales	Tiempo de restauración En Sitio.	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales	Resolución permanente del incidente. En Sitio.	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales				
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia																									
Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor																						
Tiempo de respuesta inicial Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas naturales	Máximo 8 horas naturales																						
Tiempo de restauración En Sitio.	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales																						
Resolución permanente del incidente. En Sitio.	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales																						
Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio.																									
El Proveedor no debe exceder el tiempo de respuesta según el nivel del incidente indicado en la Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio . El tiempo de respuesta			Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000012 y 000013																				
			Si cumple		Documentación de referencia:																				

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
contará a partir de la solicitud realizada de acuerdo con las modalidades de atención y a los contactos incluidos en el procedimiento para la atención de reportes.				AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000013	
En caso de un reporte que sea de nivel crítico , el Proveedor debe dar atención inicial, desde el levantamiento del reporte del incidente en máximo 1 hora natural , y el tiempo de restauración del sistema deberá ser máximo en 3 horas naturales adicionales incluyendo el tiempo de traslado , posteriores al tiempo de atención inicial.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000013	
Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes durante la vigencia de la garantía serán por cuenta del Proveedor .		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000046	
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA El Licitante debe entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000043	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que cuenta con al menos un (1) año de experiencia en trabajos relacionados. 					
<ul style="list-style-type: none"> Los certificados del fabricante de Aires Acondicionados de precisión, del personal calificado que participará en la instalación y puesta en operación de los equipos ofertados. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de cursos recibidos que demuestren que cuenta con el personal capacitado para la instalación y configuración de equipos eléctricos. 		No Cumple	<i>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..</i>		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i> <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que el personal del Proveedor que realizará la instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS), tiene conocimiento de los valores, principios y estándares de comportamiento contenidos en el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta, a efecto de que los conozca y aplique mientras prestan su servicio en las instalaciones del Instituto.				de CV – Técnica Foja 000032	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que será personal certificado del fabricante el que realizará la configuración de los equipos ofertados, o en su defecto que el fabricante certificará la instalación y configuración de dichos equipos. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000031	
<ul style="list-style-type: none"> El Instituto se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo del Proveedor, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			6.1 de la convocatoria..		<u>presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato, el Proveedor deberá realizarlo en máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<u>modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución de los servicios solicitados, conforme a las normas oficiales mexicanas de la secretaría del trabajo y previsión social. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000035	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, donde se especifique que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar la totalidad de los servicios solicitados en este anexo técnico. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000029	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por el Instituto, soportando su propuesta técnica con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000030	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual describa las citas web de referencia para las fichas técnicas presentadas en su propuesta técnica de los equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row ofertados. El Instituto se reserva el derecho de revisión. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000038	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se debe presentar una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por el Instituto en el apartado 6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS del presente anexo. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000050 a 000063	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si Cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000045	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que debe garantizar, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo con las necesidades del Instituto. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV –	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Técnica Foja 000034	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a cumplir con los requerimientos mínimos establecidos descritos en el apartado 8 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO, así como atender a las indicaciones solicitadas por el área de protección civil. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000034	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a reparar todas adecuaciones físicas derivadas de las actividades de ejecución, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del servicio. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000040	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a no interrumpir la operación del CCS durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000042	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará recomendaciones del fabricante de los equipos suministrados. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				de CV – Técnica Foja 000037	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará los manuales de los equipos suministrados. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000041	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste, que para la realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el apartado 17. Normas aplicables del presente anexo. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000036, 000039 y 000039	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste que entregará la placa de producto final con sello y/o número de certificado UL o CE. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000044	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, copia de documento en papel membretado, firmado por su apoderado legal, donde manifieste que, en caso de ser adjudicado, entregará un documento donde conste que cuenta con una póliza de responsabilidad civil con cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o muerte y la cobertura de daños a bienes muebles e inmuebles. El documento en cuestión se entregará dentro del tiempo indicado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 9 del presente Anexo Técnico.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000028	
<p>El Proveedor deberá entregar, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la notificación del fallo, al Administrador del Contrato, un documento a nombre del Instituto Nacional Electoral, emitido por una institución aseguradora legalmente autorizada, en el que se acredite que cuenta con una póliza de responsabilidad civil que ampare:</p> <ul style="list-style-type: none"> La cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o fallecimiento La cobertura por daños a bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000014 y 000015	
<p>Dicha póliza deberá tener una vigencia igual a la del contrato y establecer una suma asegurada mínima equivalente al monto total del contrato adjudicado, con el objeto de garantizar la reparación de daños que pudieran generarse durante la vigencia del contrato.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000015	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal															
La póliza deberá enviarse en formato digital al correo electrónico al personal designado por el Instituto , citado en la <i>Tabla 1</i> , en formato PDF.																				
ENTREGABLES El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios, de lunes a domingo en un horario de 09:00 a 18:00 horas.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000015																
El Proveedor debe entregar la documentación que se relaciona en la siguiente tabla, a los siguientes correos electrónicos: <ul style="list-style-type: none"> Formato digital. Se dispondrán a través de los siguientes correos electrónicos: dora.ortega@ine.mx, israel.jaimes@ine.mx, victor.hernandez@ine.mx, alejandro.aquilar@ine.mx y victor.ecobarg@ine.mx Formato físico. Se entregarán al administrador del contrato con copia al supervisor del contrato, de lunes a domingo 09:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Instituto, como se indica en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000015																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TABLA DE ENTREGABLES</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>ENTREGABLE</th> <th>FORMATO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TABLA DE ENTREGABLES					ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA							Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	
TABLA DE ENTREGABLES																				
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA																

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
1	Bienes	Físico	Descripción de los bienes adquiridos. -2 Manejadoras -2 Condensadoras Como se indica en el Apartado 6. REQUERIMIENTOS del presente Anexo Técnico	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo				de CV – Técnica Foja 000015	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000015	
2	Servicios	Físico	Servicio de adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000015	
3	Plan de Trabajo	PDF (Digital)	Plan de trabajo como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO como lo indica en el presente anexo técnico.	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si cumple			
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000015, 000016	
4	Relación de recursos y personal para la realización del servicio.	PDF (Digital)	Relación de los recursos para la realización del servicio, indicando: <ul style="list-style-type: none"> Nombre completo 	5 días naturales contados a partir de la fecha de		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
		<ul style="list-style-type: none"> Descripción del rol del personal que realizará los servicios. Datos de vehículos (marca, modelo y placas) Herramienta, material y/o equipo (marca, modelo y número de serie, cuando aplique). En hoja membretada Firmado por el apoderado legal <p>Se debe adjuntar la constancia y certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra</p>	notificación del fallo				

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			capacitado para realizar el servicio. Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000016	
5	Acuerdo de confidencialidad	PDF (Digital)	Acuerdo de confidencialidad de la información que intercambiará por parte del Instituto. Como se indica en el Apartado 4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA del	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
6	Transferencias de Conocimiento.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	<p>Transferencia de conocimientos para los participantes que designe el Instituto.</p> <p>La copia impresa del documento de material de apoyo para la transferencia de conocimientos se enviará vía correo electrónicos digitalizado en formato PDF del papel membretado y también se debe entregar una copia física.</p> <p>Como se indica en el Apartado.</p>	5 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000016	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
7	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos en formato digital e impreso. Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	7 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000016	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
8	Constancia de la transferencia de conocimientos	PDF e Impreso.	Constancia de la transferencia de conocimientos en formato digital e	5 días naturales previos al plazo para		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
		(Digital y Formato impreso)	impreso, emitida individualmente por cada participante. Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico	la entrega de los bienes y prestación del servicio.				Foja 000016	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000016, 000017	
9	Póliza de responsabilidad civil	PDF (Digital)	Documento en el que se constate que se cuenta con la cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o muerte y la cobertura de daños a bienes muebles e inmuebles, la cual debe tener una vigencia igual a la vigencia del contrato.	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el Apartado 15. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000017	
10	Documento de maniobras para el ingreso y ubicación final de los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row	PDF (Digital)	Documento que contenga las maniobras a realizar para la instalación del equipo, así como dimensiones, cálculos de peso, de giro para garantizar en todo momento la seguridad física de las personas involucradas, indicando el número de recursos humanos necesarios.	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Asimismo, deberá plasmar las rutas de acceso. Como se indica en el apartado 8. UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000017	
11	Plano de la instalación del equipo.	PDF (Digital)	Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información: • Ubicación final del equipo y componentes.	5 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			<ul style="list-style-type: none"> Trayectorias finales. Simbología. Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. <p>Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.</p>						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000017	
12	Reporte semanal de actividades.	PDF (Digital)	Reporte semanal de actividades, que incluya los aspectos más relevantes del servicio que incluya, actividades de la	Todos los lunes durante la ejecución del servicio y		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			instalación, retiro de materiales, porcentaje de avance, incidencias, desviaciones que se presenten en el plan de trabajo definido inicialmente y ajustes en los tiempos de realización de las actividades. Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.	hasta la conclusión de este.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica	
13	Pruebas finales de funcionamiento del equipo.	PDF (Digital)	Documento que contenga el resultado de las pruebas de operación del equipo,	2 días naturales previos al plazo para		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			conforme a lo solicitado en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	la entrega de los bienes y prestación del servicio.				Foja 000017	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000017	
14	Memoria de cálculo	PDF (Digital)	Memoria de cálculo de la instalación de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple			
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000017, 000018	
15	Diagrama unifilar actualizado.	Editable AutoCAD y PDF (Digital)	Diagrama unifilar actualizado con la nueva instalación eléctrica, que incluya	2 días naturales previos al plazo para la entrega		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			los elementos adquiridos. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	de los bienes y prestación del servicio.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000018	
16	Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación	PDF (Digital)	Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio		Si cumple			
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
17	Reporte de cumplimiento de las normas	PDF (Digital)	Documento que contenga el cumplimiento del apartado de normas con respecto a las actividades realizadas y a la instalación y servicio realizado. Como indica en el apartado 17. NORMAS APLICABLES del presente anexo técnico	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.				de CV – Técnica Foja 000018	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000018	
18	Reporte final.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Bitácora final de las actividades, que integre: Descripción detallada de los servicios realizados con los aspectos más	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
		<p>relevantes de las actividades de instalación de los equipos.</p> <p>Una vez concluidos los servicios se deben registrar las observaciones que sean necesarias referentes al funcionamiento y uso adecuado del equipo.</p> <p>Parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrado</p> <p>Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN presente anexo técnico.</p>					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
19	Manuales de los equipos suministrados.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Manuales de operación de los equipos suministrados. Como indica en el apartado 11. TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000018	
20	Recomendaciones del fabricante.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados Como indica en el apartado 11. TRANFERENCIA	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000018	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000018, 000019	
21	Documento de garantías.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Documento de garantías de: <ul style="list-style-type: none"> Equipos y componentes. Vigencia tecnológica de los equipos y componentes. Servicio de instalación Garantía de los bienes sustituidos como parte del servicio de soporte técnico. 	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones					Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como indica en el apartado 12. Garantías del presente anexo técnico										
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA								Foja. 000019	
22	Procedimiento de atención de incidentes.	PDF (Digital)	Como indica en el apartado 13. Manejo y Gestión de Incidentes del presente anexo técnico	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.						Si cumple			
					ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
La documentación de la <i>Tabla 5: Tabla de entregables</i> debe ser entregada en atención al Supervisor del Contrato designado por el Instituto , atendiendo a las fechas y formatos definidos para cada entregable.		Si Cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja: 000019	
<p>NORMAS APLICABLES</p> <p>El Licitante debe integrar a su propuesta, una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-003-SCFI-2014 - Productos eléctricos-especificaciones de seguridad. 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja 000036 y 000039	
<ul style="list-style-type: none"> • NOM-001-SEDE-2012 - Instalaciones Eléctricas (utilización). 		Si cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: AMTP S. de R.L. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				de CV – Técnica Foja 000036 y 000039	
REPORTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS El Proveedor deberá integrar un reporte que incluya evidencia fotográfica, misma que deberá incluir una descripción breve, en la que se refiera el cumplimiento de las normas del apartado 17. Normas aplicables . Este reporte deberá presentarse dentro del plazo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 17 del presente Anexo Técnico.		Si Cumple		Documentación de referencia: AMTP, S de RL de CV – Técnica Foja: 000019	

Servidores públicos que realizan la evaluación:

Elaboró y Revisó	Dora María Ortega Rocha Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo
Avaló	Félix Manuel De Brasdefer Coronel Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: ORTEGA ROCHA DORA MARIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5358915
HASH:
F558408CA1BC5474F2BB788F6A375E724FB919A8DC8602
A5591267EE591EF466

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5358915
HASH:
F558408CA1BC5474F2BB788F6A375E724FB919A8DC8602
A5591267EE591EF466

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>El Licitante debe realizar una visita a las instalaciones del Instituto, con la finalidad de realizar el levantamiento de la información necesaria para la integración de su propuesta técnica; por lo cual, debe asistir previo a la entrega de su propuesta a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Colonia. Las Águilas, Código Postal 01710, Álvaro Obregón, CDMX.</p> <p>El Licitante debe considerar que el objeto de la visita es recopilar la información necesaria para la integración de su propuesta técnica.</p> <p>El Licitante recibirá por parte del Instituto una constancia de asistencia al concluir su visita, la cual debe adjuntar a su propuesta técnica. La asistencia se cotejará con el registro de acceso a las instalaciones que el Licitante firme, misma que quedará bajo resguardo del Instituto.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será causa para no considerar su propuesta; el número máximo permitido es de dos (2) visitantes por empresa, por lo que el Licitante debe comunicar el nombre de las personas que asistirán, para ello</p>		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000002	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>se deberá enviar obligatoriamente un correo electrónico, máximo a las 18:00 horas del día hábil previo a la fecha programada de la visita, en las cuentas de correo electrónico indicado en la Tabla 1. Relación del personal del Instituto responsable para el intercambio de información.</p> <p>Una vez recibida la confirmación de asistencia, el Instituto le notificará al Licitante, mediante correo electrónico el horario para su visita, conforme a la normatividad vigente.</p> <p>El día de la visita el Licitante debe presentarse en la fecha y horario establecido en las instalaciones del CCS.</p> <p>Para que el personal del Licitante pueda ingresar a las instalaciones del Instituto, debe presentar una identificación oficial para su registro de ingreso (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la identificación que lo acredite como personal de la empresa, misma que debe portar de manera visible durante su permanencia en las instalaciones del Instituto.</p>					
<p>REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</p> <p>El Licitante debe considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, los componentes solicitados deben cumplir con las siguientes características:</p>		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> 2 equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row con operación eléctrica de 220 VAC, 3 fases, 60 Hz. 				Foja: 0000077, 0000082, 0000084	
<ul style="list-style-type: none"> Equipos diseñados para operar en Centros de Cómputo. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000078	
<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal de 10 T.R., 120,000 btu/h, o 35.16852 kw. 	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal de 10 hasta 11.94 T.R., 120,000 hasta 143,310 btu/h, o 35.16852 hasta 42 kw 	Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000077	
<ul style="list-style-type: none"> Enfriado por aire (expansión directa). 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Descarga de aire frío por la parte frontal del equipo. 		Si Cumple		Foja: 0000075 Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000078 y 0000081	
<ul style="list-style-type: none"> Entrada del aire de retorno por la parte trasera del equipo. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000078 y 0000081	
<ul style="list-style-type: none"> Equipo con ruedas y patas niveladoras para facilitar la instalación en la fila de racks y proporcionar un medio para nivelar el equipo con racks adyacentes. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Flujo de aire frio de 3,260 cfm. 		Si Cumple		Foja: 0000081, 0000098 Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000085	
<ul style="list-style-type: none"> Filtros de aire tipo MERV8. 		No Cumple	Se solicitó en anexo 1 "Especificaciones Técnicas" en el numeral 6,1. de la convocatoria a foja 42, asimismo, lo ofertado por el licitante (foja 000094) difiere de lo		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i> <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades"</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			solicitado por el Instituto.		<i>planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Detector de derrame de líquidos. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000099	
<ul style="list-style-type: none"> Refrigerante ecológico R407c o R410A. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000099	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000086	
<ul style="list-style-type: none"> Compresor scroll con control de capacidad variable. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000085	
<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores de velocidad variable de alta eficiencia. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000079, 0000085	
<ul style="list-style-type: none"> Control de humedad. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Foja: 0000093, 0000094	
<ul style="list-style-type: none"> Función de calentamiento eléctrico. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000100	
<ul style="list-style-type: none"> Bomba para condensados. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000101	
<ul style="list-style-type: none"> Condensadora diseñada para operar en exteriores. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000096	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores de la condensadora de velocidad variable controlados con variador de frecuencia (VFD). 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000093 y 0000096	
<ul style="list-style-type: none"> Deflectores ajustables para dirigir el aire frío de acuerdo con las necesidades. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000095	
<ul style="list-style-type: none"> Control por microprocesador con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Pantalla gráfica LCD, que permita monitorear y configurar el equipo. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000102 y 0000108	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
o Registro de eventos.		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000102 y 0000109	
o Permita el control centralizado de otros equipos de aire acondicionado de precisión.		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000100	
o Envío de mensajes de servicio y alarmas por e-mail.		No Cumple	<i>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que</i>		<i>Incumplimiento o a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciónes Técnicas" numeral 6.1 de la convocatoria..		<u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Notificación de alarma de forma visible y audible en caso de los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtro de aire obstruido. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000103	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falla de bomba de condensados. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000103	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falla completa del condensador. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000105	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falla del ventilador del condensador. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000105	
<ul style="list-style-type: none"> Falla de enfriamiento. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000104	
<ul style="list-style-type: none"> Falla del ventilador del evaporador (manejadora). 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000105	
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación interna y/o externa. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Foja: 0000103	
<ul style="list-style-type: none"> Alta temperatura del aire de retorno. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000103	
<ul style="list-style-type: none"> Falla de detección de agua. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000103	
<ul style="list-style-type: none"> Falla en compresor. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000104	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de red para monitoreo remoto del equipo, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo con puerto ethernet RJ-45. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000132	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Protocolos de comunicación SNMP y HTTP. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000132	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Permita la visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000095	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Para el software no se requerirá realizar renovación en su licenciamiento para que funcione (esquema de licenciamiento perpetuo). 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000095	
<ul style="list-style-type: none"> o Visualización de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo será mediante una interface gráfica de usuario (GUI), la cual deberá poderse ejecutar en cualquier navegador web. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000095	
<ul style="list-style-type: none"> • Fácil mantenimiento del compresor y, además, para la manejadora de aire el mantenimiento deberá de realizarse por la parte frontal y/o trasera del equipo, en el espacio del pasillo frío y/o caliente. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000107	
<ul style="list-style-type: none"> • Certificación UL o CE. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
Los equipos deben ser nuevos, originales y deben entregarse en su empaque original debidamente sellado.		Si cumple		Foja: 0000091 y 0000092 Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000006 y 0000033	
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO. El Proveedor deberá designar un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000006	
El Proveedor debe entregar en formato PDF, la relación de los recursos y personal para la realización del servicio de acuerdo en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 4: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre completo ▪ Descripción del rol del personal que realizará los servicios. ▪ Datos de vehículos (marca, modelo y placas) 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000006	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Herramienta, material y/o equipo (marca, modelo y número de serie, cuando aplique). ▪ En hoja membretada ▪ Firmado por el apoderado legal 					
<p>El Proveedor deberá considerar que, para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo.</p> <p>Dentro de las instalaciones, el personal del Proveedor debe identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del Instituto, y debe atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por el Instituto.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000006	
<p>El Proveedor debe enviar vía correo electrónico al supervisor del contrato, la lista del personal que llevará a cabo el servicio en las instalaciones, de acuerdo con la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES. Se debe adjuntar la constancia y certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra capacitado para realizar el servicio.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000006	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor debe considerar que utilizará solamente las áreas designadas para la instalación.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000006	
<p>El Proveedor debe entregar un plan de trabajo de acuerdo con el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3, el cual debe incluir las actividades siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre de la actividad. ▪ Responsable de la actividad. ▪ Tiempo de realización de la actividad. ▪ El tiempo total de la ejecución del plan de trabajo no debe exceder del plazo para la realización del servicio. ▪ Recursos involucrados en la realización de la actividad (vehículos, herramienta, material y/o equipo, entre otros). ▪ Riesgos de la actividad. ▪ Como mitigar el riesgo de la actividad (solo en caso de que exista algún riesgo). <p>Se programará una reunión de trabajo inicial con el Proveedor dentro de los 2 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo, en la que se definirán: las etapas de</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000006, 0000007	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
la desenergización, desconexión, desinstalación, montaje, conexión energización, configuración etc., al finalizar se elaborará una minuta de trabajo, de acuerdo con lo señalado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3.					
El Instituto dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas.					
El Proveedor debe entregar un reporte semanal, conforme al apartado 16. ENTREGABLES, ítem 12 del presente Anexo Técnico.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000007	
	El Proveedor debe entregar la placa del producto final con sello y/o número de certificado UL y/o IEC como lo indica en el apartado 16 entregables ítem 23.	Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000007	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW</p> <p>Para la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de aires acondicionados de precisión, el Licitante deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B, los tableros están ubicados en planta baja, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante. 	<p>Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B, los tableros están ubicados en el 3er piso del área del SITE, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante.</p>	<p>Si cumple</p>		<p>Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000007</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo in row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor, llevando dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensadora, conforme a las especificaciones del fabricante. 	<p>Se elimina viñeta, por duplicidad con la primera viñeta.</p>	<p>Si cumple</p>		<p>Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000007</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Instalar un tablero y/o gabinete por cada sistema de enfriamiento, para interior o exterior, según sea el caso, debidamente puesto a tierra, con los accesorios adecuados para 		<p>Si cumple</p>		<p>Documento de referencia: EDELVA</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
la instalación y suministro del dispositivo supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) y de los interruptores de mantenimiento, por cada equipo de aire acondicionado de precisión tipo inrow (manejadora y condensadora).				TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000007	
<ul style="list-style-type: none"> Instalación de dispositivos supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) para cada componente del sistema de enfriamiento (manejadora y condensadora), con capacidad para soportar la carga del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Clase B, con protección de L-L, L-T. Con emisión de alarmas (audible y luminosa) y contador de eventos. Voltaje de operación 220 volts, configuración delta (tres fases 4 hilos). 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000007	
<ul style="list-style-type: none"> Por cada equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row: <ul style="list-style-type: none"> Los interruptores instalados deberán estar seleccionados en base a un estudio de coordinación de protecciones y a las especificaciones del fabricante del equipo, con el fin de minimizar el daño por corto circuito al equipo y al interruptor. Identificar todos los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que sea identificable para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión tipo in 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000007, 0000008	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>row pertenece cada componente de la instalación eléctrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Actualizar las nuevas cargas instaladas en el diagrama unifilar del Instituto. 					
<p>El Licitante deberá considerar que la instalación de las tuberías conforme a las especificaciones del fabricante para los componentes eléctricos y del sistema hidráulico, deberán cumplir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveer medios para limitar el efecto galvanico, resultado del contacto de tuberías de cobre con soportería metálica con o sin galvanizado. • No se permitirá la instalación de tuberías de agua por la parte superior los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row . • El paso de la tubería para conectar los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row del area del site será por la vertical del edificio. • Sellar con poliuretano y pintar todos los huecos originados por la instalación de la tubería. • La longitud de la tubería dentro del site deberá ser lo más corta posible. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000008	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Identificación de tuberías para los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que componente pertenece del equipo de aire acondicionado de presión tipo In-Row y para el caso del sistema hidráulico, además se debe identificar el sentido del flujo mediante flechas pintadas sobre ellas o sobre sus aislamientos térmicos cuando aplique. 					
<p>El Licitante deberá considerar en su propuesta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalará los dispositivos conforme a las especificaciones del fabricante, que reduzcan la transmisión de vibraciones de las manejadoras los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row. Instalará el detector de derrame de líquidos en las unidades manejadoras de los aires acondicionados de precisión tipo In-Row. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000008	
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control de los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, cumpliendo las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row de forma centralizada para una operación alternada en caso de que la carga térmica se pueda abatir sin necesidad de operar los dos equipos a la vez, considerando las variaciones de carga térmica y área física del site. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000008	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row deberán apagarse automáticamente ante la activación del sistema de extinción de incendios del site, mediante la conexión del control los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row al sistema de extinción de incendios. 					
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de la tarjeta de monitoreo del equipo deberá cumplir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Envío de mensajes de servicio y alarmas, por e-mail a por lo menos 3 personas que designe el Administrador del Contrato. Visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. Identificar el equipo con numeración consecutiva por cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión pertenece cada componente y/o accesorio. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000008	
<p>El Instituto proporcionará el nodo de red (jack) para la conexión del equipo de aire acondicionado y la siguiente información para facilitar la configuración y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado de precisión:</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000009	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Ubicación del nodo de red (jack), para la conexión del equipo de aire acondicionado, la dirección IP y máscara de subred y otra información necesaria para configurar dispositivos de red. Personal que participará como enlace para configuraciones de la red para los propósitos de definición de niveles de administración. 					
El Proveedor deberá instalar cable de red categoría 6 con conectores RJ-45, para conectar el equipo suministrado a la red del Instituto .		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000009	
UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO <ul style="list-style-type: none"> Dos equipos de aire acondicionado de precisión (manejadora y condensadora), conforme a lo especificado en el apartado de 6.1 Especificaciones Técnicas Requeridas del presente anexo técnico, incluidos sus componentes eléctricos, mecánicos y sistemas hidráulico, que incluya las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Entrega en sitio. Retiro de embalaje. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000009	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Montaje. Nivelación. Limpieza y retiro de sobrantes. 					
<ul style="list-style-type: none"> La ubicación de la unidad manejadora de aire será: <ul style="list-style-type: none"> En el tercer piso en el area de Cintoteca, los equipos de aires acondicionados de precisión se ubicarán en la posición indicada en la <i>Figura 3. Croquis ubicación de los aires acondicionados Cintoteca.</i> 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000009, 0000010	
<ul style="list-style-type: none"> La ubicación de la condensadora será: <ul style="list-style-type: none"> En el cubo del 2do. piso del edificio Quantum. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> o Marcar con una franja amarilla sobre el piso, de un ancho no menor a 5 cm en forma perimetral el área de seguridad de las condensadoras dejando un espacio entre la unidad y la franja, conforme a las especificaciones del fabricante. o Colocar un letrero a la entrada del área de las condensadoras con la leyenda "Precaución Equipo de Arranque Automático". 				TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000010	
<p>El Proveedor debe entregar en formato PDF Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación final del equipo y componentes. • Trayectorias finales. • Simbología. • Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000010	
<p>El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual se compromete a describir las maniobras y ubicación final del equipo, conforme a lo requerido por el Instituto en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 10 del presente Anexo Técnico.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000024	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor debe considerar los siguientes aspectos para las maniobras de ingreso de los equipos adquiridos en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario señalado en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerar entrega en sitio. • El ingreso de los componentes y accesorios debe ser por el acceso al estacionamiento. • Debe seguir la "trayectoria para la maniobra de descarga", como se señala en la <i>Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga.</i> • Debe reparar, sin costo extra para el Instituto los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación de los equipos. • No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000010, 0000011	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa o canastilla de carga, debe contemplar y el documento de maniobras, conforme a lo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ÍTEM 10 del presente  <p>Anexo Técnico. Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga</p>					
<p>PRUEBAS DE OPERACIÓN</p> <p>El Proveedor deberá entregar un reporte de las pruebas a los equipos adquiridos conforme a la fecha indicada en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 13 del presente Anexo Técnico y deberá de integrar en el reporte la evidencia al menos de las siguientes pruebas:</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000011	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Realizar las siguientes pruebas finales de funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión para el reforzamiento del sistema de enfriamiento, estas pruebas deberán realizarse con el equipo a plena carga: Pruebas de operación de acuerdo con las especificaciones del fabricante Pruebas de aislamientos eléctricos de los alimentadores instalados. Pruebas de continuidad eléctrica de las canalizaciones eléctricas instaladas. Medición de todos los parámetros eléctricos y verificar que se encuentren en rango. Protocolo de pruebas dinámicas para garantizar que la operación del equipo cumpla con lo especificado. Reanudación de servicios ante un paro total del equipo para cumplimiento de servicios de mantenimiento. Monitoreo con generación de alarmas, mediante realización de interrupciones al aire acondicionado para verificar el correcto funcionamiento de las alarmas en el sistema de monitoreo. Verificación de ausencia de fugas del agente refrigerante y agua. 					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor debe configurar los rangos de operación de los equipos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000012	
El Proveedor debe entregar, de acuerdo con los documentos señalados en el apartado 16. ENTREGABLES , lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Pruebas finales de funcionamiento del equipo • Memoria de cálculo • Diagrama unifilar actualizado • Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación • Reporte final 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000012	
A la conclusión de las pruebas, el Proveedor debe entregar los resultados de las pruebas de operación, el cual debe ser una digitalización del papel membretado y firmado por el apoderado legal, en formato PDF, en un dispositivo digital de almacenamiento externo (memoria USB o disco duro SSD) proporcionado por el Proveedor , de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000012	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.					
El Proveedor deberá entregar un reporte final de acuerdo con lo solicitado al apartado 16. ENTREGABLES ítem 18.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000012	
LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES Centro de Cómputo Secundario El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios para la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS), adquiridos, en la siguiente ubicación: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000012	
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000012	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada, en la que se compromete a proporcionar una transferencia de conocimientos.</p> <p>El Proveedor debe entregar el material de apoyo en el formato digital e impreso, así como una constancia emitida individualmente por cada participante conforme a las fechas indicadas en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 6 del presente Anexo Técnico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las constancias de participación en la transferencia de conocimientos deben contener, como mínimo, los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre del participante. ○ Nombre de la empresa que emite las constancias. ○ Firma de la autoridad que las emite. ○ Nombre de la transferencia de conocimientos. ○ Periodo de impartición (del día/mes/año al día/mes/año). ○ Duración en horas. ○ Modalidad: presencial. ○ Fecha de expedición de las constancias 				<p>ONES SA DE CV - Técnica.pdf</p> <p>Foja: 0000012 y 0000025</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor debe considerar que, para la transferencia de conocimientos, será 2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio como lo indica en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 6. Transferencia de Conocimientos , a un mínimo de 6 personas que designe el Instituto . El listado de personal se le enviará vía correo electrónico al Proveedor , 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000012, 0000013	
El Proveedor debe considerar que la transferencia de conocimientos será impartida de manera presencial, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 18:00 horas en las ubicaciones descritas en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000013	
El Proveedor al finalizar la transferencia de conocimientos deberá entregar los manuales de operación de los equipos suministrados, como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ÍTEM 19.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000013	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor deberá entregar el documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ítem 20, considerando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Operación general del equipo suministrado. o Elementos y dispositivos que los conforman. o Interpretación, configuración y administración del equipo. o Interpretación de alarmas del equipo suministrados. o Mantenimientos requeridos al equipo suministrado. o Revisión de parámetros de operación. o Monitoreo del equipo suministrado a través de la (GUI). 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000013	
<p>GARANTÍAS</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal de que, en el caso de ser adjudicado, se compromete a entregar el documento de garantía.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000026	
<p>El Proveedor debe disponer el documento de garantía conforme a la fecha indicada en el apartado 17 ENTREGABLES, ítem21 del presente Anexo Técnico y que garantice lo siguiente: Equipos y componentes</p>		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000026	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año en sitio por parte del Proveedor, contado a partir de su correcta puesta en operación y de la aceptación del administrador del contrato; ya sea por defecto de fábrica, daño o falla, incluyendo vicios ocultos durante su operación, de los bienes incluidos en el apartado 6 de este anexo. El Proveedor asumirá de manera total y directa la responsabilidad sobre la funcionalidad, operación y compatibilidad de los bienes, durante la vigencia de la garantía. Durante el periodo de garantía, el Proveedor debe responder por los defectos o daños que resulten a consecuencia de los defectos de fábrica o problemas de operación de los bienes. 				ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000026	
<p>Vigencia tecnológica de los equipos y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> Los bienes señalados en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 1 de este anexo deben contar con una vigencia tecnológica de por lo menos 5 años a partir de la fecha de la correcta instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos, que permita garantizar la disponibilidad de partes y refacciones originales nuevas. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000026	
<p>Sustitución de componentes y refacciones</p>		Si Cumple		Documento de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, el Proveedor debe utilizar equipos y componentes nuevos, de la misma marca y modelo que las originales. En caso de que no estén disponibles en un periodo menor de 3 días naturales, podrán ser aceptados de manera provisional, equipos y componentes que no sean nuevos, siempre y cuando garanticen el completo funcionamiento de los sistemas y posteriormente deben ser sustituidos por nuevos, manteniendo la originalidad de fábrica, en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla. 				EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000026	
Servicio de instalación <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año de los trabajos de instalación, configuración, puesta en operación y pruebas, incluyendo vicios ocultos. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000026	
Entrega del Documento de Garantía La entrega del documento referido debe ser de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en el Centro de Cómputo Secundario de acuerdo con la dirección señalada en el apartado 10 .		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000026	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.				ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000014	
MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual, en caso de ser adjudicado se compromete a proporcionar el servicio de soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, al levantamiento de los reportes por incidentes y/o atención a garantías por un año, contado a partir de la conclusión de los servicios.		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000027	
El Proveedor debe entregar el procedimiento para la atención de reportes y/o atención a garantías, conforme a la fecha indicada en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 22 del presente Anexo Técnico. El servicio de soporte técnico será las 24 horas, 7 días de la semana por un año para los equipos y componentes adquiridos contado a partir de la conclusión de los servicios.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000014	
El Proveedor debe considerar en su procedimiento de atención a reportes, el disponer de los siguientes puntos: Modalidades de atención de reportes: A) Vía telefónica		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal								
B) Correo electrónico C) Visitas en sitio Contactos para la atención de incidentes: A) Nombre del contacto B) Número telefónico C) Correo electrónico D) Puesto				Foja: 0000014									
Clasificación del nivel de incidente, de acuerdo con la siguiente tabla. <table border="1" data-bbox="159 971 714 1224"> <thead> <tr> <th data-bbox="159 971 247 1003">Incidente</th> <th data-bbox="247 971 714 1003">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="159 1003 247 1094">Crítico</td> <td data-bbox="247 1003 714 1094">Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1094 247 1185">Mayor</td> <td data-bbox="247 1094 714 1185">Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1185 247 1224">Menor</td> <td data-bbox="247 1185 714 1224">Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.</td> </tr> </tbody> </table>	Incidente	Descripción	Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.	Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.	Menor	Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000014, 0000015	
Incidente	Descripción												
Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.												
Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.												
Menor	Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.												

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal																				
Tabla 3. Descripción de incidentes.																									
Tiempos de respuesta de acuerdo con la siguiente tabla.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tiempo de respuesta por tipo de incidencia</th> </tr> <tr> <th>Acuerdo de nivel de servicio</th> <th>Incidente crítico</th> <th>Incidente mayor</th> <th>Incidente menor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiempo de respuesta inicial Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.</td> <td>Máximo 1 hora Natural</td> <td>Máximo 4 horas naturales</td> <td>Máximo 8 horas naturales</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de restauración En Sitio.</td> <td>Máximo 4 horas Naturales</td> <td>Máximo 8 horas naturales</td> <td>Máximo 12 horas Naturales</td> </tr> <tr> <td>Resolución permanente del incidente. En Sitio.</td> <td>Máximo 4 días naturales</td> <td>Máximo 6 días naturales</td> <td>Máximo 11 días naturales</td> </tr> </tbody> </table>						Tiempo de respuesta por tipo de incidencia				Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor	Tiempo de respuesta inicial Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas naturales	Máximo 8 horas naturales	Tiempo de restauración En Sitio.	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales	Resolución permanente del incidente. En Sitio.	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia																									
Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor																						
Tiempo de respuesta inicial Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas naturales	Máximo 8 horas naturales																						
Tiempo de restauración En Sitio.	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales																						
Resolución permanente del incidente. En Sitio.	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales																						
Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio.																									

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor no debe exceder el tiempo de respuesta según el nivel del incidente indicado en la Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio . El tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud realizada de acuerdo con las modalidades de atención y a los contactos incluidos en el procedimiento para la atención de reportes.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000015	
En caso de un reporte que sea de nivel crítico , el Proveedor debe dar atención inicial, desde el levantamiento del reporte del incidente en máximo 1 hora natural , y el tiempo de restauración del sistema deberá ser máximo en 3 horas naturales adicionales incluyendo el tiempo de traslado , posteriores al tiempo de atención inicial.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000015	
Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes durante la vigencia de la garantía serán por cuenta del Proveedor .		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000015	
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Licitante debe entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:				TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000028	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que cuenta con al menos un (1) año de experiencia en trabajos relacionados. Los certificados del fabricante de Aires Acondicionados de precisión, del personal calificado que participará en la instalación y puesta en operación de los equipos ofertados. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000049 a 0000050	
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de cursos recibidos que demuestren que cuenta con el personal capacitado para la instalación y configuración de equipos eléctricos. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000051 a 0000063	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que el personal del 		Si Cumple		Documento de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
Proveedor que realizará la instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS) , tiene conocimiento de los valores, principios y estándares de comportamiento contenidos en el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta , a efecto de que los conozca y aplique mientras prestan su servicio en las instalaciones del Instituto .				EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000029	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que será personal certificado del fabricante el que realizará la configuración de los equipos ofertados, o en su defecto que el fabricante certificará la instalación y configuración de dichos equipos. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000030	
<ul style="list-style-type: none"> El Instituto se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo del Proveedor, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000016	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> o La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato, el Proveedor deberá realizarlo en máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000016	
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución de los servicios solicitados, conforme a las normas oficiales mexicanas de la secretaría del trabajo y previsión social. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000031	
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, donde se especifique que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar la totalidad de los servicios solicitados en este anexo técnico. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000032	
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en 				Documento de referencia: EDELVA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por el Instituto , soportando su propuesta técnica con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos.		Si Cumple		TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:00033	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual describa las citas web de referencia para las fichas técnicas presentadas en su propuesta técnica de los equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row ofertados. El Instituto se reserva el derecho de revisión. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000034	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se debe presentar una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por el Instituto en el apartado 6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS del presente anexo. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000075 a 0000134	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000075 a 0000134	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000035	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que debe garantizar, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo con las necesidades del Instituto. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000036	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a cumplir con los requerimientos mínimos establecidos descritos en el apartado 8 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO, así como atender a las indicaciones solicitadas por el área de protección civil. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000037	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a reparar todas adecuaciones físicas derivadas de las actividades de ejecución, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del servicio. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000038	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a no interrumpir la operación del CCS durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000039	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará recomendaciones del fabricante de los equipos suministrados. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000040	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará los manuales de los equipos suministrados. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000041	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste, que para la 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el apartado 17. Normas aplicables del presente anexo.				TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000042	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste que entregará la placa de producto final con sello y/o número de certificado UL o CE. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000043	
<p>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, copia de documento en papel membretado, firmado por su apoderado legal, donde manifieste que, en caso de ser adjudicado, entregará un documento donde conste que cuenta con una póliza de responsabilidad civil con cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o muerte y la cobertura de daños a bienes muebles e inmuebles. El documento en cuestión se entregará dentro del tiempo indicado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 9 del presente Anexo Técnico.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000044	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor deberá entregar, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la notificación del fallo, al Administrador del Contrato, un documento a nombre del Instituto Nacional Electoral, emitido por una institución aseguradora legalmente autorizada, en el que se acredite que cuenta con una póliza de responsabilidad civil que ampare:</p> <ul style="list-style-type: none"> La cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o fallecimiento La cobertura por daños a bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000017	
<p>Dicha póliza deberá tener una vigencia igual a la del contrato y establecer una suma asegurada mínima equivalente al monto total del contrato adjudicado, con el objeto de garantizar la reparación de daños que pudieran generarse durante la vigencia del contrato.</p> <p>La póliza deberá enviarse en formato digital al correo electrónico al personal designado por el Instituto, citado en la <i>Tabla 1</i>, en formato PDF.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000017	
<p>ENTREGABLES</p> <p>El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios, de lunes a domingo en un horario de 09:00 a 18:00 horas.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000017	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
								ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000017	
<p>El Proveedor debe entregar la documentación que se relaciona en la siguiente tabla, a los siguientes correos electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato digital. Se dispondrán a través de los siguientes correos electrónicos: dora.ortega@ine.mx, israel.jaimes@ine.mx, victor.hernandez@ine.mx, alejandrosaguiar@ine.mx y victor.ecobarq@ine.mx • Formato físico. Se entregarán al administrador del contrato con copia al supervisor del contrato, de lunes a domingo 09:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Instituto, como se indica en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES 						Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000017	
TABLA DE ENTREGABLES									
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
1	Bienes	Físico	Descripción de los bienes adquiridos. -2 Manejadoras	60 días naturales contados a partir de la		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000017, 0000018	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			-2 Condensadoras Como se indica en el Apartado 6. REQUERIMIENTOS del presente Anexo Técnico	fecha de notificación del fallo					
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
2	Servicios	Físico	Servicio de adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000018	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
3	Plan de Trabajo	PDF (Digital)	Plan de trabajo como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO como lo indica en el presente anexo técnico.	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000018	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
4	Relación de recursos y personal para la realización del servicio.	PDF (Digital)	<p>Relación de los recursos para la realización del servicio, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre completo Descripción del rol del personal que realizará los servicios. Datos de vehículos (marca, modelo y placas) Herramienta, material y/o equipo (marca, modelo y número de <p>5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo</p>			TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000018	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
		<ul style="list-style-type: none"> serie, cuando aplique). • En hoja membretada • Firmado por el apoderado legal <p>Se debe adjuntar la constancia y certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra capacitado para realizar el servicio.</p> <p>Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES</p>						

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
5	Acuerdo de confidencialidad	PDF (Digital)	Acuerdo de confidencialidad de la información que intercambiará por parte del Instituto. Como se indica en el Apartado 4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA del presente anexo técnico.	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000018	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
6	Transferencias de	PDF e Impreso.	Transferencia de conocimientos	5 días naturales		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000018	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
	Conocimiento.	(Digital y Formato impreso)	<p>para los participantes que designe el Instituto.</p> <p>La copia impresa del documento de material de apoyo para la transferencia de conocimientos se enviará vía correo electrónico digitalizado en formato PDF del papel membretado y también se debe entregar una copia física.</p> <p>Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE</p>	<p>los que se previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.</p>			<p>ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000018, 0000019</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
7	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos en formato digital e impreso. Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	7 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000019	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
8	Constancia de la transferencia	PDF e Impreso.	Constancia de la transferencia de conocimientos en	5 días naturales		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000019	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
	a de conocimientos	(Digital y Formato impreso)	formato digital e impreso, emitida individualmente por cada participante.	previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.				ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000019	
			Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
9	Póliza de responsabilidad civil	PDF (Digital)	Documento en el que se constate que se cuenta con la cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o muerte y la cobertura de	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000019	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones		Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			daños a bienes muebles e inmuebles, la cual debe tener una vigencia igual a la vigencia del contrato. Como se indica en el Apartado 15. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL del presente anexo técnico.							
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA						
10	Documento de maniobras para el ingreso y ubicación final de los equipos de aire acondicionado	PDF (Digital)	Documento que contenga las maniobras a realizar para la instalación del equipo, así como dimensiones, cálculos de peso, de giro para garantizar	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.			Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000019	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
	de precisión tipo In-Row		<p>en todo momento la seguridad física de las personas involucradas, indicando el número de recursos humanos necesarios. Asimismo, deberá plasmar las rutas de acceso.</p> <p>Como se indica en el apartado 8. UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO del presente anexo técnico.</p>						
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACI	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
11	Plano de la instalación del equipo.	PDF (Digital)	<p>Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación final del equipo y componentes. • Trayectorias finales. • Simbología. • Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. 			ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000019, 0000020	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
12	Reporte semanal de actividades.	PDF (Digital)	Reporte semanal de actividades, que incluya los aspectos más relevantes del servicio que incluya, actividades de la instalación, retiro de materiales, porcentaje de avance, incidencias, desviaciones que	Todos los lunes durante la ejecución del servicio y hasta la conclusión de este.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000020	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			se presenten en el plan de trabajo definido inicialmente y ajustes en los tiempos de realización de las actividades. Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000020	
13	Pruebas finales de funcionamiento del equipo.	PDF (Digital)	Documento que contenga el resultado de las pruebas de operación del	2 días naturales previos al plazo para la		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			equipo, conforme a lo solicitado en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	entrega de los bienes y prestación del servicio.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
14	Memoria de cálculo	PDF (Digital)	Memoria de cálculo de la instalación de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000020	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
15	Diagrama unifilar actualizado.	Editable AutoCAD y PDF (Digital)	Diagrama unifilar actualizado con la nueva instalación eléctrica, que incluya los elementos adquiridos. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.				TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000020	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES	
16	Documento que contenga los	PDF (Digital)	Documento que contenga los	2 días naturales previos al					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
	parámetros de configuración y de operación		parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio				ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000020	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000020, 0000021	
17	Reporte de cumplimiento de las normas	PDF (Digital)	Documento que contenga el cumplimiento de lo establecido	2 días naturales previos al plazo para la entrega		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			del apartado de normas con respecto a las actividades realizadas y a la instalación y servicio realizado. Como indica en el apartado 17. NORMAS APLICABLES del presente anexo técnico	de los bienes y prestación del servicio.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000021	
18	Reporte final.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Bitácora final de las actividades, que integre: Descripción detallada de	2 días naturales previos al plazo para la entrega		Si cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			<p>los servicios realizados con los aspectos más relevantes de las actividades de instalación de los equipos.</p> <p>Una vez concluidos los servicios se deben registrar las observaciones que sean necesarias referentes al funcionamiento y uso adecuado del equipo.</p>	<p>de los bienes y prestación del servicio.</p>				

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrado						
			Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
19	Manuales de los equipos suministrados.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Manuales de operación de los equipos suministrados.	2 días naturales previos al plazo para la		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como indica en el apartado 11. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	entrega de los bienes y prestación del servicio.				Foja: 0000021	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
20	Recomendaciones del fabricante.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados Como indica en el apartado 11. TRANSFERENCIA DE	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000021	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones		Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.							
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA						
21	Documento de garantías.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Documento de garantías de: <ul style="list-style-type: none"> Equipos y componentes. Vigencia tecnológica de los equipos y componentes. Servicio de instalación Garantía de los bienes sustituidos como parte del servicio de soporte técnico. 	2	días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.	Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000021		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones					Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como indica en el apartado 12. Garantías del presente anexo técnico										
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA									
22	Procedimiento de atención de incidentes.	PDF (Digital)	Procedimiento para la atención de soporte técnico. Como indica en el apartado 13. Manejo y Gestión de Incidentes del presente anexo técnico	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.						Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000021, 0000022	
					ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA	Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones					Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
	23	Placa de producto final con sello y/o número de certificado UL y/o IEC.	Físico	Procedimiento para la atención de soporte técnico. Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.			ONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000022	
Tabla 5: Tabla de Entregables									
La documentación de la <i>Tabla 5: Tabla de entregables</i> debe ser entregada en atención al Supervisor del Contrato designado por el Instituto , atendiendo a las fechas y formatos definidos para cada entregable.						Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000022	
NORMAS APLICABLES						Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Licitante debe integrar a su propuesta, una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-003-SCFI-2014 - Productos eléctricos-especificaciones de seguridad. 				TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000042	
<ul style="list-style-type: none"> • NOM-001-SEDE-2012 - Instalaciones Eléctricas (utilización). 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja:0000042	
<p>REPORTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS</p> <p>El Proveedor deberá integrar un reporte que incluya evidencia fotográfica, misma que deberá incluir una descripción breve, en la que se refiera el cumplimiento de las normas del apartado 17. Normas aplicables. Este reporte deberá presentarse dentro del plazo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 17 del presente Anexo Técnico.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA TRANSFORMACIONES SA DE CV - Técnica.pdf Foja: 0000022	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Servidores públicos que realizan la evaluación:

Elaboró y Revisó	Dora María Ortega Rocha Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo
Avaló	Félix Manuel De Brasdefer Coronel Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: ORTEGA ROCHA DORA MARIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5358917
HASH:
4C85A199E654D670E915F8DBD90E098A3A263D28B02567
13DB4A47E30F63B1DB

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5358917
HASH:
4C85A199E654D670E915F8DBD90E098A3A263D28B02567
13DB4A47E30F63B1DB

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>El Licitante debe realizar una visita a las instalaciones del Instituto, con la finalidad de realizar el levantamiento de la información necesaria para la integración de su propuesta técnica; por lo cual, debe asistir previo a la entrega de su propuesta a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Colonia. Las Águilas, Código Postal 01710, Álvaro Obregón, CDMX.</p> <p>El Licitante debe considerar que el objeto de la visita es recopilar la información necesaria para la integración de su propuesta técnica.</p> <p>El Licitante recibirá por parte del Instituto una constancia de asistencia al concluir su visita, la cual debe adjuntar a su propuesta técnica. La asistencia se cotejará con el registro de acceso a las instalaciones que el Licitante firme, misma que quedará bajo resguardo del Instituto.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será causa para no considerar su propuesta; el número máximo permitido es de dos (2) visitantes por empresa, por lo que el Licitante debe comunicar el nombre de las personas que asistirán, para ello se deberá enviar obligatoriamente un correo electrónico, máximo a las 18:00 horas del día hábil previo a la fecha programada de la visita, en</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:41	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>las cuentas de correo electrónico indicado en la Tabla 1. Relación del personal del Instituto responsable para el intercambio de información. Una vez recibida la confirmación de asistencia, el Instituto le notificará al Licitante, mediante correo electrónico el horario para su visita, conforme a la normatividad vigente.</p> <p>El día de la visita el Licitante debe presentarse en la fecha y horario establecido en las instalaciones del CCS.</p> <p>Para que el personal del Licitante pueda ingresar a las instalaciones del Instituto, debe presentar una identificación oficial para su registro de ingreso (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la identificación que lo acredite como personal de la empresa, misma que debe portar de manera visible durante su permanencia en las instalaciones del Instituto.</p>					
<p>REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</p> <p>El Licitante debe considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, los componentes solicitados deben cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row con operación eléctrica de 220 VAC, 3 fases, 60 Hz. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:103	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
• Equipos diseñados para operar en Centros de Cómputo.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:101	
• Capacidad nominal de 10 T.R., 120,000 btu/h, o 35.16852 kw.	• Capacidad nominal de 10 hasta 11.94 T.R., 120,000 hasta 143,310 btu/h, o 35.16852 hasta 42 kw	Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:103	
• Enfriado por aire (expansión directa).		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:101 y 103	
• Descarga de aire frío por la parte frontal del equipo.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Entrada del aire de retorno por la parte trasera del equipo. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.	Técnica.pdf Página del PDF:101 y 103	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Equipo con ruedas y patas niveladoras para facilitar la instalación en la fila de racks y proporcionar un medio para nivelar el equipo con racks adyacentes. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> Flujo de aire frío de 3,260 cfm. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i>
<ul style="list-style-type: none"> Filtros de aire tipo MERV8. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i> <i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades"</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Detector de derrame de líquidos. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Refrigerante ecológico R407c o R410A. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><u>modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p> <p><u>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</u></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Compresor scroll con control de capacidad variable. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores de velocidad variable de alta eficiencia. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i>
<ul style="list-style-type: none"> Control de humedad. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i> <i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades"</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Función de calentamiento eléctrico. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<u>modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Bomba para condensados. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><u>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</u></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Condensadora diseñada para operar en exteriores. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores de la condensadora de velocidad variable controlados con variador de frecuencia (VFD). 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i>
<ul style="list-style-type: none"> Deflectores ajustables para dirigir el aire frío de acuerdo con las necesidades. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i> <i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades"</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Control por microprocesador con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Pantalla gráfica LCD, que permita monitorear y configurar el equipo. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
o Registro de eventos.		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<u>modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u> <u>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</u> <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Permita el control centralizado de otros equipos de aire acondicionado de precisión. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> Envío de mensajes de servicio y alarmas por e-mail. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Notificación de alarma de forma visible y audible en caso de los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtro de aire obstruido. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i> <i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades"</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Falla de bomba de condensados. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Falla completa del condensador. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><u>modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p> <p><u>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</u></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Falla del ventilador del condensador. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> Falla de enfriamiento. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i>
<ul style="list-style-type: none"> Falla del ventilador del evaporador (manejadora). 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades"</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación interna y/o externa. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Alta temperatura del aire de retorno. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><u>modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p> <p><u>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</u></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Falla de detección de agua. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> Falla en compresor. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</i>
<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta de red para monitoreo remoto del equipo, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Tarjeta de monitoreo con puerto ethernet RJ-45. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i> <i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades"</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
o Protocolos de comunicación SNMP y HTTP.		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i></p> <p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las</i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Permita la visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><u>modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p> <p><u>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</u></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Para el software no se requerirá realizar renovación en su licenciamiento para que funcione (esquema de licenciamiento perpetuo). 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Visualización de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo será mediante una interface gráfica de usuario (GUI), la cual deberá poderse ejecutar en cualquier navegador web. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de</i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		la convocatoria, el cual señala que: <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</u>
<ul style="list-style-type: none"> Fácil mantenimiento del compresor y, además, para la manejadora de aire el mantenimiento deberá de realizarse por la parte frontal y/o trasera del equipo, en el espacio del pasillo frío y/o caliente. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: <u>"Las proposiciones deberán realizarse en</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<u>estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
<ul style="list-style-type: none"> Certificación UL o CE. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><u>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</u></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<u>presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u>
Los equipos deben ser nuevos, originales y deben entregarse en su empaque original debidamente sellado.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:5	
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO. El Proveedor deberá designar un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:5	
El Proveedor debe entregar en formato PDF, la relación de los recursos y personal para la realización del servicio de acuerdo en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 4:		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre completo ▪ Descripción del rol del personal que realizará los servicios. ▪ Datos de vehículos (marca, modelo y placas) ▪ Herramienta, material y/o equipo (marca, modelo y número de serie, cuando aplique). ▪ En hoja membretada ▪ Firmado por el apoderado legal 				Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:5 y 7	
<p>El Proveedor deberá considerar que, para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo.</p> <p>Dentro de las instalaciones, el personal del Proveedor debe identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del Instituto, y debe atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por el Instituto.</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:7	
<p>El Proveedor debe enviar vía correo electrónico al supervisor del contrato, la lista del personal que llevará a cabo el servicio en las instalaciones, de acuerdo con la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES. Se debe adjuntar la constancia y</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:7	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra capacitado para realizar el servicio.					
El Proveedor debe considerar que utilizará solamente las áreas designadas para la instalación.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 7	
El Proveedor debe entregar un plan de trabajo de acuerdo con el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3 , el cual debe incluir las actividades siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre de la actividad. ▪ Responsable de la actividad. ▪ Tiempo de realización de la actividad. ▪ El tiempo total de la ejecución del plan de trabajo no debe exceder del plazo para la realización del servicio. ▪ Recursos involucrados en la realización de la actividad (vehículos, herramienta, material y/o equipo, entre otros). ▪ Riesgos de la actividad. ▪ Como mitigar el riesgo de la actividad (solo en caso de que exista algún riesgo). <p>Se programará una reunión de trabajo inicial con el Proveedor dentro de los 2 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:7	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
fallo, en la que se definirán: las etapas de la desenergización, desconexión, desinstalación, montaje, conexión energización, configuración etc., al finalizar se elaborará una minuta de trabajo, de acuerdo con lo señalado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3.					
El Instituto dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas.					
El Proveedor debe entregar un reporte semanal, conforme al apartado 16. ENTREGABLES, ítem 12 del presente Anexo Técnico.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:7	
	El Proveedor debe entregar la placa del producto final con sello y/o número de certificado UL y/o IEC como lo indica en el apartado 16 entregables ítem 23.	Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:7	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW	Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B , los	Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>Para la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de aires acondicionados de precisión, el Licitante deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B, los tableros están ubicados en planta baja, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante. 	<p>tableros están ubicados en el 3er piso del área del SITE, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante.</p>			Técnica.pdf Página del PDF:7 y 9	
<ul style="list-style-type: none"> Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo in row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor, llevando dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensadora, conforme a las especificaciones del fabricante. 	<p>Se elimina viñeta, por duplicidad con la primera viñeta.</p>	Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:9	
<ul style="list-style-type: none"> Instalar un tablero y/o gabinete por cada sistema de enfriamiento, para interior o exterior, según sea el caso, debidamente puesto a tierra, con los accesorios adecuados para la instalación y suministro del dispositivo supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) y de los interruptores de mantenimiento, por cada equipo 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
de aire acondicionado de precisión tipo inrow (manejadora y condensadora).				Técnica.pdf Página del PDF:9	
<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de dispositivos supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) para cada componente del sistema de enfriamiento (manejadora y condensadora), con capacidad para soportar la carga del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> ○ Clase B, con protección de L-L, L-T. ○ Con emisión de alarmas (audible y luminosa) y contador de eventos. ○ Voltaje de operación 220 volts, configuración delta (tres fases 4 hilos). 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:9	
<ul style="list-style-type: none"> • Por cada equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row: <ul style="list-style-type: none"> ○ Los interruptores instalados deberán estar seleccionados en base a un estudio de coordinación de protecciones y a las especificaciones del fabricante del equipo, con el fin de minimizar el daño por corto circuito al equipo y al interruptor. ○ Identificar todos los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que sea identificable para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión tipo in row pertenece cada componente de la instalación eléctrica. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:9	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Actualizar las nuevas cargas instaladas en el diagrama unifilar del Instituto. 					
<p>El Licitante deberá considerar que la instalación de las tuberías conforme a las especificaciones del fabricante para los componentes eléctricos y del sistema hidráulico, deberán cumplir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveer medios para limitar el efecto galvanico, resultado del contacto de tuberías de cobre con soportería metálica con o sin galvanizado. • No se permitirá la instalación de tuberías de agua por la parte superior los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row . • El paso de la tubería para conectar los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row del area del site será por la vertical del edificio. • Sellar con poliuretano y pintar todos los huecos originados por la instalación de la tubería. • La longitud de la tubería dentro del site deberá ser lo más corta posible. • Identificación de tuberías para los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que componente pertence del equipo de aire acondicionado de presión tipo In-Row y para el 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:9	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>caso del sistema hidráulico, además se debe identificar el sentido del flujo mediante flechas pintadas sobre ellas o sobre sus aislamientos térmicos cuando aplique.</p>					
<p>El Licitante deberá considerar en su propuesta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalará los dispositivos conforme a las especificaciones del fabricante, que reduzcan la transmisión de vibraciones de las manejadoras los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row. • Instalará el detector de derrame de líquidos en las unidades manejadoras de los aires acondicionados de precisión tipo In-Row. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:9 y 11	
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control de los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, cumpliendo las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row de forma centralizada para una operación alternada en caso de que la carga térmica se pueda abatir sin necesidad de operar los dos equipos a la vez, considerando las variaciones de carga térmica y área física del site. • Los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row deberán apagarse automáticamente ante la activación del sistema de extinción de incendios del site, mediante la conexión 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:11	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
del control los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row al sistema de extinción de incendios.					
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de la tarjeta de monitoreo del equipo deberá cumplir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Envío de mensajes de servicio y alarmas, por e-mail a por lo menos 3 personas que designe el Administrador del Contrato. Visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. Identificar el equipo con numeración consecutiva por cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión pertenece cada componente y/o accesorio. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:11	
<p>El Instituto proporcionará el nodo de red (jack) para la conexión del equipo de aire acondicionado y la siguiente información para facilitar la configuración y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado de precisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ubicación del nodo de red (jack), para la conexión del equipo de aire acondicionado, la dirección IP y máscara de subred y otra información necesaria para configurar dispositivos de red. Personal que participará como enlace para configuraciones de la red para los propósitos de definición de niveles de administración. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:11	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor deberá instalar cable de red categoría 6 con conectores RJ-45, para conectar el equipo suministrado a la red del Instituto .		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:11	
<p>UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO</p> <ul style="list-style-type: none"> Dos equipos de aire acondicionado de precisión (manejadora y condensadora), conforme a lo especificado en el apartado de 6.1 Especificaciones Técnicas Requeridas del presente anexo técnico, incluidos sus componentes eléctricos, mecánicos y sistemas hidráulico, que incluya las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Entrega en sitio. Retiro de embalaje. Montaje. Nivelación. Limpieza y retiro de sobrantes. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:11	
<ul style="list-style-type: none"> La ubicación de la unidad manejadora de aire será: <ul style="list-style-type: none"> En el tercer piso en el area de Cintoteca, los equipos de aires acondicionados de precisión se ubicarán en la posición 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV -	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>indicada en la <i>Figura 3. Croquis ubicación de los aires acondicionados Cintoteca.</i></p>  <p>Figura 3: Croquis ubicación de los aires acondicionados Cintoteca.</p>				Técnica.pdf Página del PDF:11 y 13	
<ul style="list-style-type: none"> • La ubicación de la condensadora será: <ul style="list-style-type: none"> ○ En el cubo del 2do. piso del edificio Quantum. ○ Marcar con una franja amarilla sobre el piso, de un ancho no menor a 5 cm en forma perimetral el área de seguridad de las condensadoras dejando un espacio entre la unidad y la franja, conforme a las especificaciones del fabricante. ○ Colocar un letrero a la entrada del área de las condensadoras con la leyenda "Precaución Equipo de Arranque Automático". 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:13	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor debe entregar en formato PDF Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ubicación final del equipo y componentes. Trayectorias finales. Simbología. Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:13	
<p>El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual se compromete a describir las maniobras y ubicación final del equipo, conforme a lo requerido por el Instituto en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 10 del presente Anexo Técnico.</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:55	
<p>El Proveedor debe considerar los siguientes aspectos para las maniobras de ingreso de los equipos adquiridos en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario señalado en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Considerar entrega en sitio. El ingreso de los componentes y accesorios debe ser por el acceso al estacionamiento. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:13 y 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> • Debe seguir la "trayectoria para la maniobra de descarga", como se señala en la <i>Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga</i>. • Debe reparar, sin costo extra para el Instituto los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación de los equipos. • No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. • Para el uso de grúa o canastilla de carga, debe contemplar y el documento de maniobras, conforme a lo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ÍTEM 10 del presente Anexo Técnico. 					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga</p>					
<p>PRUEBAS DE OPERACIÓN</p> <p>El Proveedor deberá entregar un reporte de las pruebas a los equipos adquiridos conforme a la fecha indicada en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 13 del presente Anexo Técnico y deberá de integrar en el reporte la evidencia al menos de las siguientes pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar las siguientes pruebas finales de funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión para el reforzamiento del sistema de enfriamiento, estas pruebas deberán realizarse con el equipo a plena carga: Pruebas de operación de acuerdo con las especificaciones del fabricante Pruebas de aislamientos eléctricos de los alimentadores instalados. Pruebas de continuidad eléctrica de las canalizaciones eléctricas instaladas. Medición de todos los parámetros eléctricos y verificar que se encuentren en rango. Protocolo de pruebas dinámicas para garantizar que la operación del equipo cumpla con lo especificado. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> • Reanudación de servicios ante un paro total del equipo para cumplimiento de servicios de mantenimiento. • Monitoreo con generación de alarmas, mediante realización de interrupciones al aire acondicionado para verificar el correcto funcionamiento de las alarmas en el sistema de monitoreo. • Verificación de ausencia de fugas del agente refrigerante y agua. 					
El Proveedor debe configurar los rangos de operación de los equipos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:17	
El Proveedor debe entregar, de acuerdo con los documentos señalados en el apartado 16. ENTREGABLES , lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Pruebas finales de funcionamiento del equipo • Memoria de cálculo • Diagrama unifilar actualizado • Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación • Reporte final 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
A la conclusión de las pruebas, el Proveedor debe entregar los resultados de las pruebas de operación, el cual debe ser una digitalización del papel membretado y firmado por el apoderado legal, en formato PDF, en un dispositivo digital de almacenamiento externo (memoria USB o disco duro SSD) proporcionado por el Proveedor , de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:17	
El Proveedor deberá entregar un reporte final de acuerdo con lo solicitado al apartado 16. ENTREGABLES ítem 18.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:17	
LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES Centro de Cómputo Secundario El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios para la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS) , adquiridos, en la siguiente ubicación: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.DOCUMENTO DE REFERENCIA: CONST. Y ABAST. DE		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
MAT. JENDA, SA DE CV - TÉCNICA.PDF PÁGINA DEL PDF:01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.					
<p>TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada, en la que se compromete a proporcionar una transferencia de conocimientos.</p> <p>El Proveedor debe entregar el material de apoyo en el formato digital e impreso, así como una constancia emitida individualmente por cada participante conforme a las fechas indicadas en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 6 del presente Anexo Técnico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las constancias de participación en la transferencia de conocimientos deben contener, como mínimo, los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre del participante. ○ Nombre de la empresa que emite las constancias. ○ Firma de la autoridad que las emite. ○ Nombre de la transferencia de conocimientos. ○ Periodo de impartición (del día/mes/año al día/mes/año). ○ Duración en horas. ○ Modalidad: presencial. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:57	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
o Fecha de expedición de las constancias					
El Proveedor debe considerar que, para la transferencia de conocimientos, será 2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio como lo indica en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 6. Transferencia de Conocimientos , a un mínimo de 6 personas que designe el Instituto . El listado de personal se le enviará vía correo electrónico al Proveedor , 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:17, 19	
El Proveedor debe considerar que la transferencia de conocimientos será impartida de manera presencial, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 18:00 horas en las ubicaciones descritas en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES .		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:19	
El Proveedor al finalizar la transferencia de conocimientos deberá entregar los manuales de operación de los equipos suministrados, como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ÍTEM 19 .		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor deberá entregar el documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ítem 20, considerando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Operación general del equipo suministrado. o Elementos y dispositivos que los conforman. o Interpretación, configuración y administración del equipo. o Interpretación de alarmas del equipo suministrados. o Mantenimientos requeridos al equipo suministrado. o Revisión de parámetros de operación. o Monitoreo del equipo suministrado a través de la (GUI). 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:19	
<p>GARANTÍAS</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal de que, en el caso de ser adjudicado, se compromete a entregar el documento de garantía.</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:59	
<p>El Proveedor debe disponer el documento de garantía conforme a la fecha indicada en el apartado 17 ENTREGABLES, ítem21 del presente Anexo Técnico y que garantice lo siguiente:</p> <p>Equipos y componentes</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año en sitio por parte del Proveedor, contado a partir de su correcta puesta en operación y de la aceptación del administrador del contrato; ya sea por defecto de fábrica, daño o falla, incluyendo vicios ocultos durante su operación, de los bienes incluidos en el apartado 6 de este anexo. El Proveedor asumirá de manera total y directa la responsabilidad sobre la funcionalidad, operación y compatibilidad de los bienes, durante la vigencia de la garantía. Durante el periodo de garantía, el Proveedor debe responder por los defectos o daños que resulten a consecuencia de los defectos de fábrica o problemas de operación de los bienes. 					
<p>Vigencia tecnológica de los equipos y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> Los bienes señalados en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 1 de este anexo deben contar con una vigencia tecnológica de por lo menos 5 años a partir de la fecha de la correcta instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos, que permita garantizar la disponibilidad de partes y refacciones originales nuevas. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:19	
<p>Sustitución de componentes y refacciones</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, el Proveedor debe utilizar equipos y componentes nuevos, de la misma marca y modelo que las originales. En caso de que no estén disponibles en un periodo menor de 3 días naturales, podrán ser aceptados de manera provisional, equipos y componentes que no sean nuevos, siempre y cuando garanticen el completo funcionamiento de los sistemas y posteriormente deben ser sustituidos por nuevos, manteniendo la originalidad de fábrica, en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla. 				Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:19, 21	
<p>Servicio de instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año de los trabajos de instalación, configuración, puesta en operación y pruebas, incluyendo vicios ocultos. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:21	
<p>Entrega del Documento de Garantía</p> <p>La entrega del documento referido debe ser de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en el Centro de Cómputo Secundario de acuerdo con la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.					
MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual, en caso de ser adjudicado se compromete a proporcionar el servicio de soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, al levantamiento de los reportes por incidentes y/o atención a garantías por un año, contado a partir de la conclusión de los servicios.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:61	
El Proveedor debe entregar el procedimiento para la atención de reportes y/o atención a garantías, conforme a la fecha indicada en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 22 del presente Anexo Técnico. El servicio de soporte técnico será las 24 horas, 7 días de la semana por un año para los equipos y componentes adquiridos contado a partir de la conclusión de los servicios.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:21	
El Proveedor debe considerar en su procedimiento de atención a reportes, el disponer de los siguientes puntos: Modalidades de atención de reportes: A) Vía telefónica B) Correo electrónico C) Visitas en sitio		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal								
<p>Contactos para la atención de incidentes:</p> <p>A) Nombre del contacto B) Número telefónico C) Correo electrónico D) Puesto</p>													
<p>Clasificación del nivel de incidente, de acuerdo con la siguiente tabla.</p> <table border="1" data-bbox="52 914 619 1187"> <thead> <tr> <th data-bbox="52 914 132 959">Incidente</th> <th data-bbox="132 914 619 959">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="52 959 132 1052">Crítico</td> <td data-bbox="132 959 619 1052">Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="52 1052 132 1144">Mayor</td> <td data-bbox="132 1052 619 1144">Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="52 1144 132 1187">Menor</td> <td data-bbox="132 1144 619 1187">Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 3. Descripción de incidentes.</p>	Incidente	Descripción	Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.	Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.	Menor	Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:21 y 23	
Incidente	Descripción												
Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.												
Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.												
Menor	Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.												

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal																																
<p>Tiempos de respuesta de acuerdo con la siguiente tabla.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tiempo de respuesta por tipo de incidencia</th> </tr> <tr> <th>Acuerdo de nivel de servicio</th> <th>Incidente crítico</th> <th>Incidente mayor</th> <th>Incidente menor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiempo de respuesta inicial</td> <td>Máximo 1 hora Natural</td> <td>Máximo 4 horas naturales</td> <td>Máximo 8 horas naturales</td> </tr> <tr> <td>Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tiempo de restauración</td> <td>Máximo 4 horas Naturales</td> <td>Máximo 8 horas naturales</td> <td>Máximo 12 horas Naturales</td> </tr> <tr> <td>En Sitio.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resolución permanente del incidente.</td> <td>Máximo 4 días naturales</td> <td>Máximo 6 días naturales</td> <td>Máximo 11 días naturales</td> </tr> <tr> <td>En Sitio.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio.</p>	Tiempo de respuesta por tipo de incidencia				Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor	Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas naturales	Máximo 8 horas naturales	Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.				Tiempo de restauración	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales	En Sitio.				Resolución permanente del incidente.	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales	En Sitio.							Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:23	
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia																																					
Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor																																		
Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas naturales	Máximo 8 horas naturales																																		
Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.																																					
Tiempo de restauración	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales																																		
En Sitio.																																					
Resolución permanente del incidente.	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales																																		
En Sitio.																																					
<p>El Proveedor no debe exceder el tiempo de respuesta según el nivel del incidente indicado en la Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio. El tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud realizada de acuerdo con las modalidades de atención y a los contactos incluidos en el procedimiento para la atención de reportes.</p>				Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV -																																	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Técnica.pdf Página del PDF:23	
En caso de un reporte que sea de <i>nivel crítico</i> , el Proveedor debe dar atención inicial, desde el levantamiento del reporte del incidente en máximo 1 hora natural , y el tiempo de restauración del sistema deberá ser máximo en 3 horas naturales adicionales incluyendo el tiempo de traslado , posteriores al tiempo de atención inicial.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:23	
Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes durante la vigencia de la garantía serán por cuenta del Proveedor .		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:23	
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA El Licitante debe entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación: <ul style="list-style-type: none">Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que cuenta con al menos un (1) año de experiencia en trabajos relacionados.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:67	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Los certificados del fabricante de Aires Acondicionados de precisión, del personal calificado que participará en la instalación y puesta en operación de los equipos ofertados. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:71 a 75	
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de cursos recibidos que demuestren que cuenta con el personal capacitado para la instalación y configuración de equipos eléctricos. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:77 a 85	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que el personal del Proveedor que realizará la instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS), tiene conocimiento de los valores, principios y estándares de comportamiento contenidos en el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta, a efecto de que los conozca y aplique mientras prestan su servicio en las instalaciones del Instituto. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:87	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que será personal certificado del fabricante el que realizará la configuración de los equipos ofertados, o en su defecto que el fabricante certificará la instalación y configuración de dichos equipos. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:89	
<ul style="list-style-type: none"> El Instituto se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo del Proveedor, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato, el Proveedor deberá realizarlo en máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><u>Aclaraciones que se celebre(n)</u>"</p> <p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución de los servicios solicitados, conforme a las normas oficiales mexicanas de la secretaría del trabajo y previsión social. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:91	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, donde se especifique que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar la totalidad de los servicios solicitados en este anexo técnico. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:93	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por el Instituto, soportando su propuesta técnica con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:95	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual describa las citas web de referencia para las fichas técnicas presentadas en su propuesta técnica 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
de los equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row ofertados. El Instituto se reserva el derecho de revisión.				Técnica.pdf Página del PDF:97	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se debe presentar una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por el Instituto en el apartado 6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS del presente anexo. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:101 a 103	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:105	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que debe garantizar, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo con las necesidades del Instituto. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:107	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a cumplir con los 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
requerimientos mínimos establecidos descritos en el apartado 8 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO , así como atender a las indicaciones solicitadas por el área de protección civil.				Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:109	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a reparar todas adecuaciones físicas derivadas de las actividades de ejecución, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del servicio. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:111	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a no interrumpir la operación del CCS durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:113	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará recomendaciones del fabricante de los equipos suministrados. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:115	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará los manuales de los equipos suministrados. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:117	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste, que para la realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el apartado 17. Normas aplicables del presente anexo. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:119	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste que entregará la placa de producto final con sello y/o número de certificado UL o CE. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:121	
<p>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, copia de documento en papel membretado, firmado por su apoderado legal, donde manifieste que, en caso de ser adjudicado, entregará un documento donde conste que cuenta con una póliza de responsabilidad civil con cobertura por daños a terceros en caso de</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:123	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
lesiones físicas o muerte y la cobertura de daños a bienes muebles e inmuebles. El documento en cuestión se entregará dentro del tiempo indicado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 9 del presente Anexo Técnico.					
<p>El Proveedor deberá entregar, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la notificación del fallo, al Administrador del Contrato, un documento a nombre del Instituto Nacional Electoral, emitido por una institución aseguradora legalmente autorizada, en el que se acredite que cuenta con una póliza de responsabilidad civil que ampare:</p> <ul style="list-style-type: none"> La cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o fallecimiento La cobertura por daños a bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto. 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 27	
<p>Dicha póliza deberá tener una vigencia igual a la del contrato y establecer una suma asegurada mínima equivalente al monto total del contrato adjudicado, con el objeto de garantizar la reparación de daños que pudieran generarse durante la vigencia del contrato.</p> <p>La póliza deberá enviarse en formato digital al correo electrónico al personal designado por el Instituto, citado en la Tabla 1, en formato PDF.</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 27	
ENTREGABLES		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios, de lunes a domingo en un horario de 09:00 a 18:00 horas.								Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 27	
<p>El Proveedor debe entregar la documentación que se relaciona en la siguiente tabla, a los siguientes correos electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato digital. Se dispondrán a través de los siguientes correos electrónicos: dora.ortega@ine.mx, israel.jaimes@ine.mx, victor.hernandez@ine.mx, alejandra.aguilar@ine.mx y victor.ecobarg@ine.mx • Formato físico. Se entregarán al administrador del contrato con copia al supervisor del contrato, de lunes a domingo 09:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Instituto, como se indica en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES 						Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 27	
TABLA DE ENTREGABLES									
ITEM	ENTREGABLE	FORMA	DESCRIPCIÓN	FECHA					
1	Bienes	Físico	Descripción de los bienes adquiridos.	60 días naturales contados a		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 27	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			-2 Manejadoras -2 Condensadoras Como se indica en el Apartado 6. REQUERIMIENTOS del presente Anexo Técnico	partir de la fecha de notificación del fallo					
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
2	Servicios	Físico	Servicio de adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 27, 29	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Cómputo Secundario (CCS). Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
3	Plan de Trabajo	PDF (Digital)	Plan de trabajo como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO como lo indica en el presente anexo técnico.	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 29	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
4	Relación de recursos y personal para la realización del servicio.	PDF (Digital)	<p>Relación de los recursos para la realización del servicio, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre completo Descripción del rol del personal que realizará los servicios. Datos de vehículos (marca, modelo y placas) Herramienta, material y/o equipo (marca, 	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 29	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			<p>modelo y número de serie, cuando aplique).</p> <ul style="list-style-type: none"> • En hoja membretada • Firmado por el apoderado legal <p>Se debe adjuntar la constancia y certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra capacitado para realizar el servicio.</p> <p>Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES</p>					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			NES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
5	Acuerdo de confidencialidad	PDF (Digital)	Acuerdo de confidencialidad de la información que intercambiará por parte del Instituto . Como se indica en el Apartado 4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA del presente anexo técnico.	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 29	
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
6	Transferencias de Conocimiento.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	<p>Transferencia de conocimientos para los participantes que designe el Instituto.</p> <p>La copia impresa del documento de material de apoyo para la transferencia de conocimientos se enviará vía correo electrónico digitalizado en formato PDF del papel membretado y también se debe entregar una copia física.</p> <p>Como se indica en el Apartado 11.TRANSFERENCIA DE</p>	<p>5 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.</p>			Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 29	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
7	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos en formato digital e impreso. Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	7 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 29	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
8	Constancia de la transferencia	PDF e Impreso	Constancia de la transferencia de conocimientos en	5 días naturales previos al		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
	a de conocimientos	(Digital y Formato impreso)	formato digital e impreso, emitida individualmente por cada participante. Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico	plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.				Técnica.pdf Página del PDF: 29	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
9	Póliza de responsabilidad civil	PDF (Digital)	Documento en el que se constate que se cuenta con la cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o muerte y la cobertura de daños a bienes muebles e inmuebles, la cual	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 29, 31	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			debe tener una vigencia igual a la vigencia del contrato. Como se indica en el Apartado 15. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
10	Documento de maniobras para el ingreso y ubicación final de los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row	PDF (Digital)	Documento que contenga las maniobras a realizar para la instalación del equipo, así como dimensiones, cálculos de peso, de giro para garantizar en todo	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 31	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
		<p>momento la seguridad física de las personas involucradas, indicando el número de recursos humanos necesarios. Asimismo, deberá plasmar las rutas de acceso.</p> <p>Como se indica en el apartado 8.</p> <p>UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO del</p>						

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
11	Plano de la instalación del equipo.	PDF (Digital)	<p>Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación final del equipo y componentes. • Trayectorias finales. • Simbología. • Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. 	5 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 31	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
12	Reporte semanal de actividades.	PDF (Digital)	Reporte semanal de actividades, que incluya los aspectos más relevantes del servicio que incluya, actividades de la instalación, retiro de materiales, porcentaje de avance, incidencias, desviaciones que se presenten en el plan de trabajo definido	Todos los lunes durante la ejecución del servicio y hasta la conclusión de este.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 31	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			inicialmente y ajustes en los tiempos de realización de las actividades. Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
13	Pruebas finales de funcionamiento del equipo.	PDF (Digital)	Documento que contenga el resultado de las pruebas de operación del equipo, conforme a lo solicitado en el apartado 9. PRUEBAS DE	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 31	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			OPERACIÓN del presente anexo técnico.	prestación del servicio.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
14	Memoria de cálculo	PDF (Digital)	Memoria de cálculo de la instalación de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 31	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
15	Diagrama unifilar actualizado.	Editable AutoCAD y PDF (Digital)	Diagrama unifilar actualizado con la nueva instalación eléctrica, que	2 días naturales previos		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 31	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			incluya los elementos adquiridos. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
16	Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación	PDF (Digital)	Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 31	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
17	Reporte de cumplimiento de las normas	PDF (Digital)	Documento que contenga el cumplimiento de lo establecido del apartado de normas con respecto a las actividades realizadas y a la instalación y servicio realizado. Como indica en el apartado 17. NORMAS APLICABLES del presente anexo técnico	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 31, 33	
ITEM	ENTREGABLE	FORMA TO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
18	Reporte final.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	<p>Bitácora final de las actividades, que integre:</p> <p>Descripción detallada de los servicios realizados con los aspectos más relevantes de las actividades de instalación de los equipos.</p> <p>Una vez concluidos los servicios se deben registrar las observaciones que sean necesarias referentes al funcionamiento y uso adecuado del equipo.</p> <p>2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.</p>			Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 33	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrado						
			Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
19	Manuales de los equipos suministrados.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Manuales de operación de los equipos suministrados. Como indica en el apartado 11. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestaci		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 33	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			del presente anexo técnico.	ón del servicio.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
20	Recomendaciones del fabricante.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados Como indica en el apartado 11. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 33	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
ITEM	ENTREGA BLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
21	Documento de garantías.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	<p>Documento de garantías de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipos y componentes. Vigencia tecnológica de los equipos y componentes. Servicio de instalación Garantía de los bienes sustituidos como parte del servicio de soporte técnico. <p>Como indica en el apartado 12. Garantías del</p>	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 33	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			presente anexo técnico						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
22	Procedimiento de atención de incidentes.	PDF (Digital)	Procedimiento para la atención de soporte técnico. Como indica en el apartado 13. Manejo y Gestión de Incidentes del presente anexo técnico	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 33	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
23	Placa de producto final con sello y/o número de certificado UL y/o IEC.	Físico	Procedimiento para la atención de soporte técnico. Como se indica en el	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 33	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones					Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.					
La documentación de la <i>Tabla 5: Tabla de entregables</i> debe ser entregada en atención al Supervisor del Contrato designado por el Instituto , atendiendo a las fechas y formatos definidos para cada entregable.	Tabla 5: Tabla de Entregables					Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF: 33	
<p>NORMAS APLICABLES</p> <p>El Licitante debe integrar a su propuesta, una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-003-SCFI-2014 - Productos eléctricos-especificaciones de seguridad. 						Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:125	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Constructora y Abastecedora de Materiales JENDA, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> NOM-001-SEDE-2012 - Instalaciones Eléctricas (utilización). 		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:125	
<p>REPORTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS</p> <p>El Proveedor deberá integrar un reporte que incluya evidencia fotográfica, misma que deberá incluir una descripción breve, en la que se refiera el cumplimiento de las normas del apartado 17. Normas aplicables. Este reporte deberá presentarse dentro del plazo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 17 del presente Anexo Técnico.</p>		Si Cumple		Documento de Referencia: Const. y Abast. de Mat. Jenda, SA de CV - Técnica.pdf Página del PDF:35	

Servidores públicos que realizan la evaluación:

Elaboró y Revisó	Dora María Ortega Rocha Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo
Avaló	Félix Manuel De Brasdefer Coronel Director de Operaciones del CECYRD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

FIRMADO POR: ORTEGA ROCHA DORA MARIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5358916
HASH:
362745EE410D71B8BE1FE7E8D134CFC8FA3FFE16B80D68
5EF8B0DE8F780BD6D3

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5358916
HASH:
362745EE410D71B8BE1FE7E8D134CFC8FA3FFE16B80D68
5EF8B0DE8F780BD6D3

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>El Licitante debe realizar una visita a las instalaciones del Instituto, con la finalidad de realizar el levantamiento de la información necesaria para la integración de su propuesta técnica; por lo cual, debe asistir previo a la entrega de su propuesta a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Colonia. Las Águilas, Código Postal 01710, Álvaro Obregón, CDMX.</p> <p>El Licitante debe considerar que el objeto de la visita es recopilar la información necesaria para la integración de su propuesta técnica.</p> <p>El Licitante recibirá por parte del Instituto una constancia de asistencia al concluir su visita, la cual debe adjuntar a su propuesta técnica. La asistencia se cotejará con el registro de acceso a las instalaciones que el Licitante firme, misma que quedará bajo resguardo del Instituto.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será causa para no considerar su propuesta; el número máximo permitido es de dos (2) visitantes por empresa, por lo que el Licitante debe comunicar el nombre de las personas que asistirán, para ello se deberá enviar obligatoriamente un correo electrónico, máximo a las 18:00 horas del día hábil previo a la fecha programada de la visita, en las cuentas de correo electrónico indicado en la Tabla 1. Relación del personal del Instituto responsable para el intercambio de información.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000025	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>Una vez recibida la confirmación de asistencia, el Instituto le notificará al Licitante, mediante correo electrónico el horario para su visita, conforme a la normatividad vigente.</p> <p>El día de la visita el Licitante debe presentarse en la fecha y horario establecido en las instalaciones del CCS.</p> <p>Para que el personal del Licitante pueda ingresar a las instalaciones del Instituto, debe presentar una identificación oficial para su registro de ingreso (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la identificación que lo acredite como personal de la empresa, misma que debe portar de manera visible durante su permanencia en las instalaciones del Instituto.</p>					
<p>REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</p> <p>El Licitante debe considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, los componentes solicitados deben cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row con operación eléctrica de 220 VAC, 3 fases, 60 Hz. 		No Cumple	Se solicitó en anexo 1 "Especificaciones Técnicas" en el numeral 6,1. de la convocatoria a foja 42, asimismo, lo ofertado por el licitante (foja 000129) difiere de lo solicitado por el Instituto.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><u>"Las proposiciones deberán realizarse en</u></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Equipos diseñados para operar en Centros de Cómputo. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Foja: 000128 y 000132	
<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal de 10 T.R., 120,000 btu/h, o 35.16852 kw. 	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal de 10 hasta 11.94 T.R., 120,000 hasta 143,310 btu/h, o 35.16852 hasta 42 kw 	Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000129	
<ul style="list-style-type: none"> Enfriado por aire (expansión directa). 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: y 000104 y 000128	
<ul style="list-style-type: none"> Descarga de aire frío por la parte frontal del equipo. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000107 y 000135	
<ul style="list-style-type: none"> Entrada del aire de retorno por la parte trasera del equipo. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000135	
<ul style="list-style-type: none"> Equipo con ruedas y patas niveladoras para facilitar la instalación en la fila de racks y proporcionar un medio para nivelar el equipo con racks adyacentes. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000107 y 000134	
<ul style="list-style-type: none"> Flujo de aire frío de 3,260 cfm. 		Si Cumple		Documento de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000145	
<ul style="list-style-type: none"> Filtros de aire tipo MERV8. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000109	
<ul style="list-style-type: none"> Detector de derrame de líquidos. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000112	
<ul style="list-style-type: none"> Refrigerante ecológico R407c o R410A. 		Si Cumple		Documento de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000104 y 000135	
<ul style="list-style-type: none"> Compresor scroll con control de capacidad variable. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000138	
<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores de velocidad variable de alta eficiencia. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				000106, 000138	
<ul style="list-style-type: none"> Control de humedad. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000113	
<ul style="list-style-type: none"> Función de calentamiento eléctrico. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000110	
<ul style="list-style-type: none"> Bomba para condensados. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Técnica.pdf Foja:000110	
<ul style="list-style-type: none"> Condensadora diseñada para operar en exteriores. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000120	
<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores de la condensadora de velocidad variable controlados con variador de frecuencia (VFD). 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000106	
<ul style="list-style-type: none"> Deflectores ajustables para dirigir el aire frío de acuerdo con las necesidades. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Técnica.pdf Foja: 000135	
<ul style="list-style-type: none"> • Control por microprocesador con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pantalla gráfica LCD, que permita monitorear y configurar el equipo. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000111	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Registro de eventos. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000111	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Permita el control centralizado de otros equipos de aire acondicionado de precisión. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Técnica.pdf Foja:000113	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Envío de mensajes de servicio y alarmas por e-mail. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000117	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Notificación de alarma de forma visible y audible en caso de los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtro de aire obstruido. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000112	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falla de bomba de condensados. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Falla completa del condensador. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUEERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.	Técnica.pdf Foja:000110	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las <u>proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones</u></i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Falla del ventilador del condensador. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000112	
<ul style="list-style-type: none"> Falla de enfriamiento. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			TÉCNICAS REQUEERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Falla del ventilador del evaporador (manejadora). 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			<p>que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUEERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.</p>		<p><i>inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las <u>proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones</u></i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación interna y/o externa. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUEERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las</i>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> Alta temperatura del aire de retorno. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000112	
<ul style="list-style-type: none"> Falla de detección de agua. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000112	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Falla en compresor. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no presenta documentación con la que cumpla con lo solicitado en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUEERIDAS" numeral 6.1 de la convocatoria.		<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las <u>proposiciones</u> <u>deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s)</u></i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
					<i>Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de red para monitoreo remoto del equipo, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo con puerto ethernet RJ-45. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000117 y 000137	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Protocolos de comunicación SNMP y HTTP. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000117, 000130 y 000137	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Permita la visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000117	
<ul style="list-style-type: none"> Para el software no se requerirá realizar renovación en su licenciamiento para que funcione (esquema de licenciamiento perpetuo). 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000137	
<ul style="list-style-type: none"> Visualización de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo será mediante una interface gráfica de usuario (GUI), la cual deberá poderse ejecutar en cualquier navegador web. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000137	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Fácil mantenimiento del compresor y, además, para la manejadora de aire el mantenimiento deberá de realizarse por la parte frontal y/o trasera del equipo, en el espacio del pasillo frío y/o caliente. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000108	
<ul style="list-style-type: none"> Certificación UL o CE. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000103	
Los equipos deben ser nuevos, originales y deben entregarse en su empaque original debidamente sellado.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000005	
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO. El Proveedor deberá designar un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000005	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor debe entregar en formato PDF, la relación de los recursos y personal para la realización del servicio de acuerdo en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre completo ▪ Descripción del rol del personal que realizará los servicios. ▪ Datos de vehículos (marca, modelo y placas) ▪ Herramienta, material y/o equipo (marca, modelo y número de serie, cuando aplique). ▪ En hoja membretada ▪ Firmado por el apoderado legal 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000006	
<p>El Proveedor deberá considerar que, para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo.</p> <p>Dentro de las instalaciones, el personal del Proveedor debe identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del Instituto, y debe atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por el Instituto.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000006	
<p>El Proveedor debe enviar vía correo electrónico al supervisor del contrato, la lista del personal que llevará a cabo el servicio en las instalaciones, de acuerdo con la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES. Se debe</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
adjuntar la constancia y certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra capacitado para realizar el servicio.				Técnica.pdf Foja: 000006	
El Proveedor debe considerar que utilizará solamente las áreas designadas para la instalación.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000006	
El Proveedor debe entregar un plan de trabajo de acuerdo con el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3 , el cual debe incluir las actividades siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Nombre de la actividad. Responsable de la actividad. Tiempo de realización de la actividad. El tiempo total de la ejecución del plan de trabajo no debe exceder del plazo para la realización del servicio. Recursos involucrados en la realización de la actividad (vehículos, herramienta, material y/o equipo, entre otros). Riesgos de la actividad. Como mitigar el riesgo de la actividad (solo en caso de que exista algún riesgo). <p>Se programará una reunión de trabajo inicial con el Proveedor dentro de los 2 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo, en la que se</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000006 y 000007.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
definirán: las etapas de la desenergización, desconexión, desinstalación, montaje, conexión energización, configuración etc., al finalizar se elaborará una minuta de trabajo, de acuerdo con lo señalado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3. El Instituto dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas.					
El Proveedor debe entregar un reporte semanal, conforme al apartado 16. ENTREGABLES, ítem 12 del presente Anexo Técnico.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 0000076	
	El Proveedor debe entregar la placa del producto final con sello y/o número de certificado UL y/o IEC como lo indica en el apartado 16 entregables ítem 23.	Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000007	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW	Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B , los tableros están ubicados en el 3er piso del área del SITE, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos	Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>Para la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de aires acondicionados de precisión, el Licitante deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B, los tableros están ubicados en planta baja, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante. 	<p>interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante.</p>			<p>Técnica.pdf Foja: 000007</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo in row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor, llevando dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensadora, conforme a las especificaciones del fabricante. 	<p>Se elimina viñeta, por duplicidad con la primera viñeta.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Instalar un tablero y/o gabinete por cada sistema de enfriamiento, para interior o exterior, según sea el caso, debidamente puesto a tierra, con los accesorios adecuados para la instalación y suministro del dispositivo supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) y de los interruptores de mantenimiento, por cada equipo de aire acondicionado de precisión tipo inrow (manejadora y condensadora). 		<p>Si Cumple</p>		<p>Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000007</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Instalación de dispositivos supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) para cada componente del sistema de enfriamiento (manejadora y condensadora), con capacidad para soportar la carga del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Clase B, con protección de L-L, L-T. Con emisión de alarmas (audible y luminosa) y contador de eventos. Voltaje de operación 220 volts, configuración delta (tres fases 4 hilos). 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000007	
<ul style="list-style-type: none"> Por cada equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row: <ul style="list-style-type: none"> Los interruptores instalados deberán estar seleccionados en base a un estudio de coordinación de protecciones y a las especificaciones del fabricante del equipo, con el fin de minimizar el daño por corto circuito al equipo y al interruptor. Identificar todos los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que sea identificable para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión tipo in row pertenece cada componente de la instalación eléctrica. Actualizar las nuevas cargas instaladas en el diagrama unifilar del Instituto. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000007 y 000008	
<p>El Licitante deberá considerar que la instalación de las tuberías conforme a las especificaciones del fabricante para los componentes eléctricos y del sistema hidráulico, deberán cumplir las siguientes características:</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> • Proveer medios para limitar el efecto galvanico, resultado del contacto de tuberías de cobre con soportería metálica con o sin galvanizado. • No se permitirá la instalación de tuberías de agua por la parte superior los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row . • El paso de la tubería para conectar los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row del area del site será por la vertical del edificio. • Sellar con poliuretano y pintar todos los huecos originados por la instalación de la tubería. • La longitud de la tubería dentro del site deberá ser lo más corta posible. • Identificación de tuberías para los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que componente pertenece del equipo de aire acondicionado de presión tipo In-Row y para el caso del sistema hidráulico, además se debe identificar el sentido del flujo mediante flechas pintadas sobre ellas o sobre sus aislamientos térmicos cuando aplique. 				SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000008	
<p>El Licitante deberá considerar en su propuesta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalará los dispositivos conforme a las especificaciones del fabricante, que reduzcan la transmisión de vibraciones de las manejadoras los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row. • Instalará el detector de derrame de líquidos en las unidades manejadoras de los aires acondicionados de precisión tipo In-Row. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000008	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control de los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, cumpliendo las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row de forma centralizada para una operación alternada en caso de que la carga térmica se pueda abatir sin necesidad de operar los dos equipos a la vez, considerando las variaciones de carga térmica y área física del site. Los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row deberán apagarse automáticamente ante la activación del sistema de extinción de incendios del site, mediante la conexión del control los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row al sistema de extinción de incendios. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000008	
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de la tarjeta de monitoreo del equipo deberá cumplir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Envío de mensajes de servicio y alarmas, por e-mail a por lo menos 3 personas que designe el Administrador del Contrato. Visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. Identificar el equipo con numeración consecutiva por cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión pertenece cada componente y/o accesorio. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000008 y 000009	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Instituto proporcionará el nodo de red (jack) para la conexión del equipo de aire acondicionado y la siguiente información para facilitar la configuración y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado de precisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación del nodo de red (jack), para la conexión del equipo de aire acondicionado, la dirección IP y máscara de subred y otra información necesaria para configurar dispositivos de red. • Personal que participará como enlace para configuraciones de la red para los propósitos de definición de niveles de administración. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000009	
<p>El Proveedor deberá instalar cable de red categoría 6 con conectores RJ-45, para conectar el equipo suministrado a la red del Instituto.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000009	
<p>UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos equipos de aire acondicionado de precisión (manejadora y condensadora), conforme a lo especificado en el apartado de 6.1 Especificaciones Técnicas Requeridas del presente anexo técnico, incluidos sus componentes eléctricos, mecánicos y sistemas hidráulico, que incluya las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega en sitio. ○ Retiro de embalaje. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000009	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> o Montaje. o Nivelación. o Limpieza y retiro de sobrantes. 					
<ul style="list-style-type: none"> • La ubicación de la unidad manejadora de aire será: <ul style="list-style-type: none"> o En el tercer piso en el area de Cintoteca, los equipos de aires acondicionados de precisión se ubicarán en la posición indicada en la <i>Figura 3. Croquis ubicación de los aires acondicionados Cintoteca.</i>  <p>Figura 3: Croquis ubicación de los aires acondicionados Cintoteca.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000009 y 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • La ubicación de la condensadora será: <ul style="list-style-type: none"> o En el cubo del 2do. piso del edificio Quantum. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Marcar con una franja amarilla sobre el piso, de un ancho no menor a 5 cm en forma perimetral el área de seguridad de las condensadoras dejando un espacio entre la unidad y la franja, conforme a las especificaciones del fabricante. ○ Colocar un letrero a la entrada del área de las condensadoras con la leyenda "Precaución Equipo de Arranque Automático". 				Técnica.pdf Foja: 000010	
<p>El Proveedor debe entregar en formato PDF Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación final del equipo y componentes. • Trayectorias finales. • Simbología. • Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000010	
<p>El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual se compromete a describir las maniobras y ubicación final del equipo, conforme a lo requerido por el Instituto en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 10 del presente Anexo Técnico.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000067	
<p>El Proveedor debe considerar los siguientes aspectos para las maniobras de ingreso de los equipos adquiridos en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario señalado en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Considerar entrega en sitio. El ingreso de los componentes y accesorios debe ser por el acceso al estacionamiento. Debe seguir la "trayectoria para la maniobra de descarga", como se señala en la <i>Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga</i>. Debe reparar, sin costo extra para el Instituto los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación de los equipos. No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga.  <p>Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa o canastilla de carga, debe contemplar y el documento de maniobras, conforme a lo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ÍTEM 10 del presente Anexo Técnico. 				Técnica.pdf Foja: 000011	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>PRUEBAS DE OPERACIÓN</p> <p>El Proveedor deberá entregar un reporte de las pruebas a los equipos adquiridos conforme a la fecha indicada en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 13 del presente Anexo Técnico y deberá de integrar en el reporte la evidencia al menos de las siguientes pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar las siguientes pruebas finales de funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión para el reforzamiento del sistema de enfriamiento, estas pruebas deberán realizarse con el equipo a plena carga: Pruebas de operación de acuerdo con las especificaciones del fabricante Pruebas de aislamientos eléctricos de los alimentadores instalados. Pruebas de continuidad eléctrica de las canalizaciones eléctricas instaladas. Medición de todos los parámetros eléctricos y verificar que se encuentren en rango. Protocolo de pruebas dinámicas para garantizar que la operación del equipo cumpla con lo especificado. Reanudación de servicios ante un paro total del equipo para cumplimiento de servicios de mantenimiento. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000011 y 000012	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Monitoreo con generación de alarmas, mediante realización de interrupciones al aire acondicionado para verificar el correcto funcionamiento de las alarmas en el sistema de monitoreo. Verificación de ausencia de fugas del agente refrigerante y agua. 					
El Proveedor debe configurar los rangos de operación de los equipos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000012	
El Proveedor debe entregar, de acuerdo con los documentos señalados en el apartado 16. ENTREGABLES , lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Pruebas finales de funcionamiento del equipo Memoria de cálculo Diagrama unifilar actualizado Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación Reporte final 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000012	
A la conclusión de las pruebas, el Proveedor debe entregar los resultados de las pruebas de operación, el cual debe ser una digitalización del papel membretado y firmado por el apoderado legal, en formato PDF, en un dispositivo digital de almacenamiento externo (memoria USB o disco duro SSD) proporcionado por el		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
Proveedor , de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.				Técnica.pdf Foja: 000012	
El Proveedor deberá entregar un reporte final de acuerdo con lo solicitado al apartado 16. ENTREGABLES ítem 18.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000012	
LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES Centro de Cómputo Secundario El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios para la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS) , adquiridos, en la siguiente ubicación: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000012	
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada, en la que se compromete a proporcionar una transferencia de conocimientos.</p> <p>El Proveedor debe entregar el material de apoyo en el formato digital e impreso, así como una constancia emitida individualmente por cada participante conforme a las fechas indicadas en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 6 del presente Anexo Técnico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las constancias de participación en la transferencia de conocimientos deben contener, como mínimo, los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre del participante. ○ Nombre de la empresa que emite las constancias. ○ Firma de la autoridad que las emite. ○ Nombre de la transferencia de conocimientos. ○ Periodo de impartición (del día/mes/año al día/mes/año). ○ Duración en horas. ○ Modalidad: presencial. ○ Fecha de expedición de las constancias 				Técnica.pdf Foja: 000027	
<p>El Proveedor debe considerar que, para la transferencia de conocimientos, será 2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio como lo indica en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 6. Transferencia de Conocimientos, a un mínimo de 6 personas que designe el</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
Instituto. El listado de personal se le enviará vía correo electrónico al Proveedor , 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo.				Técnica.pdf Foja: 000013	
El Proveedor debe considerar que la transferencia de conocimientos será impartida de manera presencial, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 18:00 horas en las ubicaciones descritas en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000013	
El Proveedor al finalizar la transferencia de conocimientos deberá entregar los manuales de operación de los equipos suministrados, como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ÍTEM 19.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000013	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor deberá entregar el documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ítem 20, considerando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Operación general del equipo suministrado. ○ Elementos y dispositivos que los conforman. ○ Interpretación, configuración y administración del equipo. ○ Interpretación de alarmas del equipo suministrados. ○ Mantenimientos requeridos al equipo suministrado. ○ Revisión de parámetros de operación. ○ Monitoreo del equipo suministrado a través de la (GUI). 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000013	
<p>GARANTÍAS</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal de que, en el caso de ser adjudicado, se compromete a entregar el documento de garantía.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000028	
<p>El Proveedor debe disponer el documento de garantía conforme a la fecha indicada en el apartado 17 ENTREGABLES, ítem21 del presente Anexo Técnico y que garantice lo siguiente:</p> <p>Equipos y componentes</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000014	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año en sitio por parte del Proveedor, contado a partir de su correcta puesta en operación y de la aceptación del administrador del contrato; ya sea por defecto de fábrica, daño o falla, incluyendo vicios ocultos durante su operación, de los bienes incluidos en el apartado 6 de este anexo. El Proveedor asumirá de manera total y directa la responsabilidad sobre la funcionalidad, operación y compatibilidad de los bienes, durante la vigencia de la garantía. Durante el periodo de garantía, el Proveedor debe responder por los defectos o daños que resulten a consecuencia de los defectos de fábrica o problemas de operación de los bienes. 					
<p>Vigencia tecnológica de los equipos y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> Los bienes señalados en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 1 de este anexo deben contar con una vigencia tecnológica de por lo menos 5 años a partir de la fecha de la correcta instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos, que permita garantizar la disponibilidad de partes y refacciones originales nuevas. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000014	
<p>Sustitución de componentes y refacciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, el Proveedor debe utilizar equipos y componentes nuevos, de la misma marca y modelo que las originales. En caso de que no estén disponibles en un periodo menor de 3 días 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000014	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
naturales, podrán ser aceptados de manera provisional, equipos y componentes que no sean nuevos, siempre y cuando garanticen el completo funcionamiento de los sistemas y posteriormente deben ser sustituidos por nuevos, manteniendo la originalidad de fábrica, en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla.					
Servicio de instalación <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año de los trabajos de instalación, configuración, puesta en operación y pruebas, incluyendo vicios ocultos. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000014	
Entrega del Documento de Garantía La entrega del documento referido debe ser de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en el Centro de Cómputo Secundario de acuerdo con la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000015	
MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual, en caso de ser adjudicado se compromete a proporcionar el servicio de soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, al levantamiento de los reportes por incidentes		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000029	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
y/o atención a garantías por un año, contado a partir de la conclusión de los servicios.					
El Proveedor debe entregar el procedimiento para la atención de reportes y/o atención a garantías, conforme a la fecha indicada en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 22 del presente Anexo Técnico. El servicio de soporte técnico será las 24 horas, 7 días de la semana por un año para los equipos y componentes adquiridos contado a partir de la conclusión de los servicios.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000015	
El Proveedor debe considerar en su procedimiento de atención a reportes, el disponer de los siguientes puntos: Modalidades de atención de reportes: A) Vía telefónica B) Correo electrónico C) Visitas en sitio Contactos para la atención de incidentes: A) Nombre del contacto B) Número telefónico C) Correo electrónico D) Puesto		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000015	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal																
<p>Clasificación del nivel de incidente, de acuerdo con la siguiente tabla.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Incidente</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crítico</td> <td>Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.</td> </tr> <tr> <td>Mayor</td> <td>Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.</td> </tr> <tr> <td>Menor</td> <td>Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 3. Descripción de incidentes.</p>		Incidente	Descripción	Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas .	Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.	Menor	Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000015									
Incidente	Descripción																					
Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas .																					
Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.																					
Menor	Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.																					
<p>Tiempos de respuesta de acuerdo con la siguiente tabla.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tiempo de respuesta por tipo de incidencia</th> </tr> <tr> <th>Acuerdo de nivel de servicio</th> <th>Incidente crítico</th> <th>Incidente mayor</th> <th>Incidente menor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiempo de respuesta inicial</td> <td>Máximo 1 hora Natural</td> <td>Máximo 4 horas naturales</td> <td>Máximo 8 horas naturales</td> </tr> <tr> <td>Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tiempo de respuesta por tipo de incidencia				Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor	Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas naturales	Máximo 8 horas naturales	Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.					Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000016	
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia																						
Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor																			
Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas naturales	Máximo 8 horas naturales																			
Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.																						

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
Tiempo de restauración En Sitio. Resolución permanente del incidente. En Sitio.	Máximo 4 horas Naturales Máximo 4 días naturales	Máximo 8 horas naturales Máximo 6 días naturales	Máximo 12 horas Naturales Máximo 11 días naturales					
Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio.								
El Proveedor no debe exceder el tiempo de respuesta según el nivel del incidente indicado en la Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio . El tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud realizada de acuerdo con las modalidades de atención y a los contactos incluidos en el procedimiento para la atención de reportes.					Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000016	
En caso de un reporte que sea de nivel crítico , el Proveedor debe dar atención inicial, desde el levantamiento del reporte del incidente en máximo 1 hora natural , y el tiempo de restauración del sistema deberá ser máximo en 3 horas naturales adicionales incluyendo el tiempo de traslado , posteriores al tiempo de atención inicial.					Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000016	
Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes durante la vigencia de la garantía serán por cuenta del Proveedor .					Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Técnica.pdf Foja: 000016	
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA					
El Licitante debe entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación: <ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que cuenta con al menos un (1) año de experiencia en trabajos relacionados. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000030	
<ul style="list-style-type: none"> Los certificados del fabricante de Aires Acondicionados de precisión, del personal calificado que participará en la instalación y puesta en operación de los equipos ofertados. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 00032 a 000051	
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de cursos recibidos que demuestren que cuenta con el personal capacitado para la instalación y configuración de equipos eléctricos. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000053 a 000061	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que el personal del Proveedor que realizará la instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS), tiene conocimiento de los valores, principios y estándares de comportamiento contenidos en el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta, a efecto de que los conozca y aplique mientras prestan su servicio en las instalaciones del Instituto. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 00062	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que será personal certificado del fabricante el que realizará la configuración de los equipos ofertados, o en su defecto que el fabricante certificará la instalación y configuración de dichos equipos. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000063	
<ul style="list-style-type: none"> El Instituto se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo del Proveedor, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000063	
<ul style="list-style-type: none"> La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato, el Proveedor deberá 		Si Cumple		Documento de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
realizarlo en máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud.				Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000063	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución de los servicios solicitados, conforme a las normas oficiales mexicanas de la secretaría del trabajo y previsión social. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000064	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, donde se especifique que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar la totalidad de los servicios solicitados en este anexo técnico. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000065	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por el Instituto, soportando su propuesta técnica con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000066	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual describa las citas web de referencia para las fichas técnicas 		Si Cumple		Documento de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
presentadas en su propuesta técnica de los equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row ofertados. El Instituto se reserva el derecho de revisión.				Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000068	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se debe presentar una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por el Instituto en el apartado 6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS del presente anexo. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000078 a 000146	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 00069	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que debe garantizar, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo con las necesidades del Instituto. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000070	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a cumplir con los requerimientos mínimos establecidos descritos en el apartado 8 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO, así como atender a las indicaciones solicitadas por el área de protección civil. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000067	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a reparar todas adecuaciones físicas derivadas de las actividades de ejecución, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del servicio. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000071	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a no interrumpir la operación del CCS durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000072	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará recomendaciones del fabricante de los equipos suministrados. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000073	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará los manuales de los equipos suministrados. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000074	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste, que para la realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el apartado 17. Normas aplicables del presente anexo. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000075	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste que entregará la placa de producto final con sello y/o número de certificado UL o CE. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000076	
<p>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, copia de documento en papel membretado, firmado por su apoderado legal, donde manifieste que, en caso de ser adjudicado, entregará un documento donde conste que cuenta con una póliza de responsabilidad civil con cobertura por daños a terceros en caso</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000077	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
de lesiones físicas o muerte y la cobertura de daños a bienes muebles e inmuebles. El documento en cuestión se entregará dentro del tiempo indicado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 9 del presente Anexo Técnico.					
El Proveedor deberá entregar, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la notificación del fallo, al Administrador del Contrato, un documento a nombre del Instituto Nacional Electoral , emitido por una institución aseguradora legalmente autorizada, en el que se acredite que cuenta con una póliza de responsabilidad civil que ampare: <ul style="list-style-type: none"> La cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o fallecimiento La cobertura por daños a bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto. 		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 00018	
Dicha póliza deberá tener una vigencia igual a la del contrato y establecer una suma asegurada mínima equivalente al monto total del contrato adjudicado , con el objeto de garantizar la reparación de daños que pudieran generarse durante la vigencia del contrato.					
La póliza deberá enviarse en formato digital al correo electrónico al personal designado por el Instituto , citado en la Tabla 1 , en formato PDF.					
ENTREGABLES El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios, de lunes a domingo en un horario de 09:00 a 18:00 horas.					
		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 00018	
		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor debe entregar la documentación que se relaciona en la siguiente tabla, a los siguientes correos electrónicos:								Técnica.pdf Foja: 000018	
<ul style="list-style-type: none"> • Formato digital. Se dispondrán a través de los siguientes correos electrónicos: dora.ortega@ine.mx, israel.jaimes@ine.mx, victor.hernandez@ine.mx, alejandros.aguilar@ine.mx y victor.ecobarg@ine.mx • Formato físico. Se entregarán al administrador del contrato con copia al supervisor del contrato, de lunes a domingo 09:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Instituto, como se indica en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES 						Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000019	
TABLA DE ENTREGABLES									
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
1	Bienes	Físico	Descripción de los bienes adquiridos. -2 Manejadoras -2 Condensadoras	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000019	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el Apartado 6. REQUERIMIENTOS del presente Anexo Técnico						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
2	Servicios	Físico	Servicio de adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS). Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000019	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
3	Plan de Trabajo	PDF (Digital)	Plan de trabajo como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO como lo indica en el presente anexo técnico.	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000019	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
4	Relación de recursos y personal para la realización del servicio.	PDF (Digital)	Relación de los recursos para la realización del servicio, indicando: <ul style="list-style-type: none"> Nombre completo Descripción del rol del personal que realizará los servicios. 	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000019	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			<ul style="list-style-type: none"> Datos de vehículos (marca, modelo y placas) Herramienta, material y/o equipo (marca, modelo y número de serie, cuando aplique). En hoja membretada Firmado por el apoderado legal <p>Se debe adjuntar la constancia y certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra capacitado para realizar el servicio.</p>					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
5	Acuerdo de confidencialidad	PDF (Digital)	Acuerdo de confidencialidad de la información que intercambiará por parte del Instituto . Como se indica en el Apartado 4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA del presente anexo técnico.	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000020	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si Cumple		Documento de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
6	Transferencias de Conocimiento.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	<p>Transferencia de conocimientos para los participantes que designe el Instituto.</p> <p>La copia impresa del documento de material de apoyo para la transferencia de conocimientos se enviará vía correo electrónico digitalizado en formato PDF del papel membretado y también se debe entregar una copia física.</p> <p>Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS</p>	5 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja:000020	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
7	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos en formato digital e impreso. Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	7 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000020	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
8	Constancia de la transferencia de conocimientos	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Constancia de la transferencia de conocimientos en formato digital e impreso, emitida individualmente por cada participante.	5 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000020	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico	prestación del servicio.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
9	Póliza de responsabilidad civil	PDF (Digital)	Documento en el que se constate que se cuenta con la cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o muerte y la cobertura de daños a bienes muebles e inmuebles, la cual debe tener una vigencia igual a la vigencia del contrato. Como se indica en el Apartado 15.	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000020	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
10	Documento de maniobras para el ingreso y ubicación final de los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row	PDF (Digital)	Documento que contenga las maniobras a realizar para la instalación del equipo, así como dimensiones, cálculos de peso, de giro para garantizar en todo momento la seguridad física de las personas involucradas, indicando el número de recursos humanos necesarios. Asimismo, deberá plasmarse las rutas de acceso.	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000020	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el apartado 8. UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
11	Plano de la instalación del equipo.	PDF (Digital)	Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> Ubicación final del equipo y componentes. Trayectorias finales. Simbología. 	5 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000021	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			<ul style="list-style-type: none"> Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. <p>Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.</p>						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
12	Reporte semanal de actividades.	PDF (Digital)	Reporte semanal de actividades, que incluya los aspectos más relevantes del servicio que incluya, actividades de la instalación, retiro de materiales, porcentaje de avance,	Todos los lunes durante la ejecución del servicio y hasta la conclusión de este.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000021	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			incidencias, desviaciones que se presenten en el plan de trabajo definido inicialmente y ajustes en los tiempos de realización de las actividades. Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
13	Pruebas finales de funcionamiento del equipo.	PDF (Digital)	Documento que contenga el resultado de las pruebas de operación del equipo, conforme a lo solicitado en el apartado 9. PRUEBAS	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000021	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	prestación del servicio.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
14	Memoria de cálculo	PDF (Digital)	Memoria de cálculo de la instalación de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000021	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
15	Diagrama unifilar actualizado.	Editable AutoCAD y PDF (Digital)	Diagrama unifilar actualizado con la nueva instalación eléctrica, que incluya los elementos adquiridos.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000021	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	del servicio.					
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
16	Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación	PDF (Digital)	Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000021	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
17	Reporte de cumplimiento de las normas	PDF (Digital)	Documento que contenga el cumplimiento de lo	2 días naturales previos al		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV -	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			establecido del apartado de normas con respecto a las actividades realizadas y a la instalación y servicio realizado. Como indica en el apartado 17. NORMAS APLICABLES del presente anexo técnico	plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.				Técnica.pdf Foja: 000022	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
18	Reporte final.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Bitácora final de las actividades, que integre: Descripción detallada de los servicios realizados con los aspectos más relevantes de las actividades de	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000022	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			<p>instalación de los equipos.</p> <p>Una vez concluidos los servicios se deben registrar las observaciones que sean necesarias referentes al funcionamiento y uso adecuado del equipo.</p> <p>Parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrado</p> <p>Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN presente anexo técnico.</p>						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si Cumple		Documento de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
19	Manuales de los equipos suministrados.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Manuales de operación de los equipos suministrados. Como indica en el apartado 11. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.				Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000022	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
20	Recomendaciones del fabricante.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados Como indica en el apartado 11. TRANSFERENCIA	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000022	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
21	Documento de garantías.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Documento de garantías de: <ul style="list-style-type: none"> Equipos y componentes. Vigencia tecnológica de los equipos y componentes. Servicio de instalación Garantía de los bienes sustituidos como parte del servicio de soporte técnico. 	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000022	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones					Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como indica en el apartado 12. Garantías del presente anexo técnico										
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA									
22	Procedimiento de atención de incidentes.	PDF (Digital)	Procedimiento para la atención de soporte técnico. Como indica en el apartado 13. Manejo y Gestión de Incidentes del presente anexo técnico	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.						Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000023	
					ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA				
					23	Placa de producto final con sello y/o número de	Físico	Procedimiento para la atención de soporte técnico.	60 días naturales contados a partir de la fecha de	Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000023	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones				Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
	certificado UL y/o IEC.		Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.	notificación del fallo.				
Tabla 5: Tabla de Entregables								
La documentación de la <i>Tabla 5: Tabla de entregables</i> debe ser entregada en atención al Supervisor del Contrato designado por el Instituto , atendiendo a las fechas y formatos definidos para cada entregable.					Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000023	
<p>NORMAS APLICABLES</p> <p>El Licitante debe integrar a su propuesta, una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-003-SCFI-2014 - Productos eléctricos-especificaciones de seguridad. 					Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000075	
<ul style="list-style-type: none"> • NOM-001-SEDE-2012 - Instalaciones Eléctricas (utilización). 					Si Cumple		Documento de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Grupo Siayec, S.A. de C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000075	
<p>REPORTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS</p> <p>El Proveedor deberá integrar un reporte que incluya evidencia fotográfica, misma que deberá incluir una descripción breve, en la que se refiera el cumplimiento de las normas del apartado 17. Normas aplicables. Este reporte deberá presentarse dentro del plazo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 17 del presente Anexo Técnico.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: Grupo Siayec SA de CV - Técnica.pdf Foja: 000023	

Servidores públicos que realizan la evaluación:

Elaboró y Revisó	Dora María Ortega Rocha Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo
Avaló	Félix Manuel De Brasdefer Coronel Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: ORTEGA ROCHA DORA MARIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5358918
HASH:
FB91D7F5C56F200099FC971B1463EBADBC98B0010B7ACE
F33856E86EECBA8F0B

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5358918
HASH:
FB91D7F5C56F200099FC971B1463EBADBC98B0010B7ACE
F33856E86EECBA8F0B

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>El Licitante debe realizar una visita a las instalaciones del Instituto, con la finalidad de realizar el levantamiento de la información necesaria para la integración de su propuesta técnica; por lo cual, debe asistir previo a la entrega de su propuesta a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Colonia. Las Águilas, Código Postal 01710, Álvaro Obregón, CDMX.</p> <p>El Licitante debe considerar que el objeto de la visita es recopilar la información necesaria para la integración de su propuesta técnica.</p> <p>El Licitante recibirá por parte del Instituto una constancia de asistencia al concluir su visita, la cual debe adjuntar a su propuesta técnica. La asistencia se cotejará con el registro de acceso a las instalaciones que el Licitante firme, misma que quedará bajo resguardo del Instituto.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será causa para no considerar su propuesta; el número máximo permitido es de dos (2) visitantes por empresa, por lo que el Licitante debe comunicar el nombre de las personas que asistirán, para ello se deberá enviar obligatoriamente un correo electrónico, máximo a las 18:00 horas del día hábil previo a la fecha programada de la visita, en las</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 23 y 24	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>cuentas de correo electrónico indicado en la Tabla 1. Relación del personal del Instituto responsable para el intercambio de información. Una vez recibida la confirmación de asistencia, el Instituto le notificará al Licitante, mediante correo electrónico el horario para su visita, conforme a la normatividad vigente.</p> <p>El día de la visita el Licitante debe presentarse en la fecha y horario establecido en las instalaciones del CCS.</p> <p>Para que el personal del Licitante pueda ingresar a las instalaciones del Instituto, debe presentar una identificación oficial para su registro de ingreso (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la identificación que lo acredite como personal de la empresa, misma que debe portar de manera visible durante su permanencia en las instalaciones del Instituto.</p>					
<p>REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</p> <p>El Licitante debe considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, los componentes solicitados deben cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row con operación eléctrica de 220 VAC, 3 fases, 60 Hz. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 215	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Equipos diseñados para operar en Centros de Cómputo. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 204	
<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal de 10 T.R., 120,000 btu/h, o 35.16852 kw. 	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal de 10 hasta 11.94 T.R., 120,000 hasta 143,310 btu/h, o 35.16852 hasta 42 kw 	Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 082, 215	
<ul style="list-style-type: none"> Enfriado por aire (expansión directa). 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 215	
<ul style="list-style-type: none"> Descarga de aire frío por la parte frontal del equipo. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 222	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Entrada del aire de retorno por la parte trasera del equipo. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 222	
<ul style="list-style-type: none"> Equipo con ruedas y patas niveladoras para facilitar la instalación en la fila de racks y proporcionar un medio para nivelar el equipo con racks adyacentes. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 093	
<ul style="list-style-type: none"> Flujo de aire frío de 3,260 cfm. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 082	
<ul style="list-style-type: none"> Filtros de aire tipo MERV8. 		No cumple	Se solicitó en anexo 1 "Especificaciones Técnicas" en el numeral 6,1. de la convocatoria a		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 inciso f) de la convocatoria,

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			foja 42, asimismo, lo ofertado por el licitante (foja 000094) difiere de lo solicitado por el Instituto.		el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Detector de derrame de líquidos. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 124	
<ul style="list-style-type: none"> Refrigerante ecológico R407c o R410A. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 080.	
<ul style="list-style-type: none"> Compresor scroll con control de capacidad variable. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 080, 093.	
<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores de velocidad variable de alta eficiencia. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 080, 093.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
• Control de humedad.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 122.	
• Función de calentamiento eléctrico.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 124.	
• Bomba para condensados.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 124.	
• Condensadora diseñada para operar en exteriores.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 105.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores de la condensadora de velocidad variable controlados con variador de frecuencia (VFD). 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 105.	
<ul style="list-style-type: none"> Deflectores ajustables para dirigir el aire frío de acuerdo con las necesidades. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 80.	
<ul style="list-style-type: none"> Control por microprocesador con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Pantalla gráfica LCD, que permita monitorear y configurar el equipo. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 123.	
<ul style="list-style-type: none"> Registro de eventos. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 172.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Permita el control centralizado de otros equipos de aire acondicionado de precisión. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 174 y 175.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Envío de mensajes de servicio y alarmas por e-mail. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 124.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Notificación de alarma de forma visible y audible en caso de los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtro de aire obstruido. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 124.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falla de bomba de condensados. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 124.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Falla completa del condensador. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 188.	
<ul style="list-style-type: none"> Falla del ventilador del condensador. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 188.	
<ul style="list-style-type: none"> Falla de enfriamiento. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 189.	
<ul style="list-style-type: none"> Falla del ventilador del evaporador (manejadora). 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 188.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación interna y/o externa. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 184.	
<ul style="list-style-type: none"> Alta temperatura del aire de retorno. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 189.	
<ul style="list-style-type: none"> Falla de detección de agua. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 124.	
<ul style="list-style-type: none"> Falla en compresor. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 188, 193.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de red para monitoreo remoto del equipo, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo con puerto ethernet RJ-45. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 196.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Protocolos de comunicación SNMP y HTTP. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 196.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Permita la visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 185 y 186.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Para el software no se requerirá realizar renovación en su licenciamiento para que funcione (esquema de licenciamiento perpetuo). 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 185 y 186.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Visualización de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo será mediante una interface gráfica de usuario (GUI), la cual deberá poderse ejecutar en cualquier navegador web. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 185 y 186.	
<ul style="list-style-type: none"> • Fácil mantenimiento del compresor y, además, para la manejadora de aire el mantenimiento deberá de realizarse por la parte frontal y/o trasera del equipo, en el espacio del pasillo frío y/o caliente. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 121.	
<ul style="list-style-type: none"> • Certificación UL o CE. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 079.	
Los equipos deben ser nuevos, originales y deben entregarse en su empaque original debidamente sellado.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 066.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO.</p> <p>El Proveedor deberá designar un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 006.	
<p>El Proveedor debe entregar en formato PDF, la relación de los recursos y personal para la realización del servicio de acuerdo en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre completo ▪ Descripción del rol del personal que realizará los servicios. ▪ Datos de vehículos (marca, modelo y placas) ▪ Herramienta, material y/o equipo (marca, modelo y número de serie, cuando aplique). ▪ En hoja membretada ▪ Firmado por el apoderado legal 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 006.	
<p>El Proveedor deberá considerar que, para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 006.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
Dentro de las instalaciones, el personal del Proveedor debe identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del Instituto , y debe atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por el Instituto .					
El Proveedor debe enviar vía correo electrónico al supervisor del contrato, la lista del personal que llevará a cabo el servicio en las instalaciones, de acuerdo con la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES . Se debe adjuntar la constancia y certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra capacitado para realizar el servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 006.	
El Proveedor debe considerar que utilizará solamente las áreas designadas para la instalación.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 006.	
El Proveedor debe entregar un plan de trabajo de acuerdo con el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3 , el cual debe incluir las actividades siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Nombre de la actividad. Responsable de la actividad. Tiempo de realización de la actividad. El tiempo total de la ejecución del plan de trabajo no debe exceder del plazo para la realización del servicio. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 006 y 007.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recursos involucrados en la realización de la actividad (vehículos, herramienta, material y/o equipo, entre otros). ▪ Riesgos de la actividad. ▪ Como mitigar el riesgo de la actividad (solo en caso de que exista algún riesgo). <p>Se programará una reunión de trabajo inicial con el Proveedor dentro de los 2 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo, en la que se definirán: las etapas de la desenergización, desconexión, desinstalación, montaje, conexión energización, configuración etc., al finalizar se elaborará una minuta de trabajo, de acuerdo con lo señalado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 3.</p> <p>El Instituto dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas.</p> <p>El Proveedor debe entregar un reporte semanal, conforme al apartado 16. ENTREGABLES, ítem 12 del presente Anexo Técnico.</p>					
		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 007.	
	El Proveedor debe entregar la placa del producto final con sello y/o número de certificado UL y/o IEC como lo indica en el apartado 16 entregables ítem 23.	Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				C.V. – Técnica Foja 007.	
<p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW</p> <p>Para la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de aires acondicionados de precisión, el Licitante deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B, los tableros están ubicados en planta baja, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante. 	<p>Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo In Row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor en los tableros TGE-01A y TGE-01B, los tableros están ubicados en el 3er piso del área del SITE, llevar dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensador, conforme a las especificaciones del fabricante.</p>	<p>Si cumple</p>		<p>Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 007.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Instalar por cada uno de los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado de precisión tipo in row (manejadora y condensadora) un nuevo interruptor, llevando dos líneas independientes de alimentación de estos interruptores por cada sistema de enfriamiento, para protección de sobrecargas, corto circuito y/o mantenimiento de la manejadora y condensadora, conforme a las especificaciones del fabricante. 	<p>Se elimina viñeta, por duplicidad con la primera viñeta.</p>	<p>Si cumple</p>		<p>Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 007.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Instalar un tablero y/o gabinete por cada sistema de enfriamiento, para interior o exterior, según sea el caso, debidamente puesto a tierra, con los accesorios 		<p>Si cumple</p>		<p>Documentación de referencia:</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
adecuados para la instalación y suministro del dispositivo supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) y de los interruptores de mantenimiento, por cada equipo de aire acondicionado de precisión tipo inrow (manejadora y condensadora).				Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 007.	
<ul style="list-style-type: none"> Instalación de dispositivos supresor de sobre tensiones transitorias (SPD) para cada componente del sistema de enfriamiento (manejadora y condensadora), con capacidad para soportar la carga del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Clase B, con protección de L-L, L-T. Con emisión de alarmas (audible y luminosa) y contador de eventos. Voltaje de operación 220 volts, configuración delta (tres fases 4 hilos). 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 007 y 008.	
<ul style="list-style-type: none"> Por cada equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row: <ul style="list-style-type: none"> Los interruptores instalados deberán estar seleccionados en base a un estudio de coordinación de protecciones y a las especificaciones del fabricante del equipo, con el fin de minimizar el daño por corto circuito al equipo y al interruptor. Identificar todos los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que sea identificable para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión tipo in row pertenece cada componente de la instalación eléctrica. Actualizar las nuevas cargas instaladas en el diagrama unifilar del Instituto. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 008.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Licitante deberá considerar que la instalación de las tuberías conforme a las especificaciones del fabricante para los componentes eléctricos y del sistema hidráulico, deberán cumplir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveer medios para limitar el efecto galvanico, resultado del contacto de tuberías de cobre con soportería metálica con o sin galvanizado. • No se permitirá la instalación de tuberías de agua por la parte superior los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row . • El paso de la tubería para conectar los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row del area del site será por la vertical del edificio. • Sellar con poliuretano y pintar todos los huecos originados por la instalación de la tubería. • La longitud de la tubería dentro del site deberá ser lo más corta posible. • Identificación de tuberías para los componentes eléctricos con numeración consecutiva para cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que componente pertenece del equipo de aire acondicionado de presión tipo In-Row y para el caso del sistema hidráulico, además se debe identificar el sentido del flujo mediante flechas pintadas sobre ellas o sobre sus aislamientos térmicos cuando aplique. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 008.	
<p>El Licitante deberá considerar en su propuesta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalará los dispositivos conforme a las especificaciones del fabricante, que reduzcan la transmisión de vibraciones de las manejadoras los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Instalará el detector de derrame de líquidos en las unidades manejadoras de los aires acondicionados de precisión tipo In-Row. 				C.V. – Técnica Foja 008.	
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control de los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row, cumpliendo las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión tipo In-Row de forma centralizada para una operación alternada en caso de que la carga térmica se pueda abatir sin necesidad de operar los dos equipos a la vez, considerando las variaciones de carga térmica y área física del site. Los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row deberán apagarse automáticamente ante la activación del sistema de extinción de incendios del site, mediante la conexión del control los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row al sistema de extinción de incendios. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 008.	
<p>El Licitante deberá considerar la configuración y puesta en marcha de la tarjeta de monitoreo del equipo deberá cumplir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Envío de mensajes de servicio y alarmas, por e-mail a por lo menos 3 personas que designe el Administrador del Contrato. Visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 008 y 009.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Identificar el equipo con numeración consecutiva por cada equipo, de tal forma que quede claro para cualquier persona a que equipo de aire acondicionado de precisión pertenece cada componente y/o accesorio. 					
<p>El Instituto proporcionará el nodo de red (jack) para la conexión del equipo de aire acondicionado y la siguiente información para facilitar la configuración y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado de precisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ubicación del nodo de red (jack), para la conexión del equipo de aire acondicionado, la dirección IP y máscara de subred y otra información necesaria para configurar dispositivos de red. Personal que participará como enlace para configuraciones de la red para los propósitos de definición de niveles de administración. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 009.	
<p>El Proveedor deberá instalar cable de red categoría 6 con conectores RJ-45, para conectar el equipo suministrado a la red del Instituto.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 009.	
<p>UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO</p> <ul style="list-style-type: none"> Dos equipos de aire acondicionado de precisión (manejadora y condensadora), conforme a lo especificado en el apartado de 6.1 Especificaciones Técnicas Requeridas del presente anexo técnico, incluidos sus componentes eléctricos, mecánicos y sistemas hidráulico, que incluya las siguientes actividades: 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 009.	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega en sitio. ○ Retiro de embalaje. ○ Montaje. ○ Nivelación. ○ Limpieza y retiro de sobrantes. 					
<ul style="list-style-type: none"> ● La ubicación de la unidad manejadora de aire será: <ul style="list-style-type: none"> ○ En el tercer piso en el area de Cintoteca, los equipos de aires acondicionados de precisión se ubicarán en la posición indicada en la <i>Figura 3. Croquis ubicación de los aires acondicionados Cintoteca.</i>  <p>Figura 3: Croquis ubicación de los aires acondicionados Cintoteca.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 009 y 010.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> • La ubicación de la condensadora será: <ul style="list-style-type: none"> ○ En el cubo del 2do. piso del edificio Quantum. ○ Marcar con una franja amarilla sobre el piso, de un ancho no menor a 5 cm en forma perimetral el área de seguridad de las condensadoras dejando un espacio entre la unidad y la franja, conforme a las especificaciones del fabricante. ○ Colocar un letrero a la entrada del área de las condensadoras con la leyenda "Precaución Equipo de Arranque Automático". 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 010.	
<p>El Proveedor debe entregar en formato PDF Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación final del equipo y componentes. • Trayectorias finales. • Simbología. • Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 010.	
<p>El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual se compromete a describir las maniobras y ubicación final del equipo, conforme a lo requerido por el Instituto en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 10 del presente Anexo Técnico.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 026.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor debe considerar los siguientes aspectos para las maniobras de ingreso de los equipos adquiridos en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario señalado en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerar entrega en sitio. • El ingreso de los componentes y accesorios debe ser por el acceso al estacionamiento. • Debe seguir la "trayectoria para la maniobra de descarga", como se señala en la <i>Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga.</i> • Debe reparar, sin costo extra para el Instituto los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación de los equipos. • No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 010 y 011.	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa o canastilla de carga, debe contemplar y el documento de maniobras, conforme a lo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ÍTEM 10 del presente Anexo Técnico. Figura 2: Trayectoria para la maniobra de descarga 					
<p>PRUEBAS DE OPERACIÓN</p> <p>El Proveedor deberá entregar un reporte de las pruebas a los equipos adquiridos conforme a la fecha indicada en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 13 del</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>presente Anexo Técnico y deberá de integrar en el reporte la evidencia al menos de las siguientes pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar las siguientes pruebas finales de funcionamiento del equipo de aire acondicionado de precisión para el reforzamiento del sistema de enfriamiento, estas pruebas deberán realizarse con el equipo a plena carga: Pruebas de operación de acuerdo con las especificaciones del fabricante Pruebas de aislamientos eléctricos de los alimentadores instalados. Pruebas de continuidad eléctrica de las canalizaciones eléctricas instaladas. Medición de todos los parámetros eléctricos y verificar que se encuentren en rango. Protocolo de pruebas dinámicas para garantizar que la operación del equipo cumpla con lo especificado. Reanudación de servicios ante un paro total del equipo para cumplimiento de servicios de mantenimiento. Monitoreo con generación de alarmas, mediante realización de interrupciones al aire acondicionado para verificar el correcto funcionamiento de las alarmas en el sistema de monitoreo. Verificación de ausencia de fugas del agente refrigerante y agua. 				C.V. – Técnica Foja 011.	
<p>El Proveedor debe configurar los rangos de operación de los equipos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				C.V. – Técnica Foja 011.	
<p>El Proveedor debe entregar, de acuerdo con los documentos señalados en el apartado 16. ENTREGABLES, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pruebas finales de funcionamiento del equipo • Memoria de cálculo • Diagrama unifilar actualizado • Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación • Reporte final 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 012.	
<p>A la conclusión de las pruebas, el Proveedor debe entregar los resultados de las pruebas de operación, el cual debe ser una digitalización del papel membretado y firmado por el apoderado legal, en formato PDF, en un dispositivo digital de almacenamiento externo (memoria USB o disco duro SSD) proporcionado por el Proveedor, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en la dirección señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 012.	
<p>El Proveedor deberá entregar un reporte final de acuerdo con lo solicitado al apartado 16. ENTREGABLES ítem 18.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 012.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES</p> <p>Centro de Cómputo Secundario</p> <p>El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios para la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS), adquiridos, en la siguiente ubicación: Boulevard Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 012.	
<p>TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada, en la que se compromete a proporcionar una transferencia de conocimientos.</p> <p>El Proveedor debe entregar el material de apoyo en el formato digital e impreso, así como una constancia emitida individualmente por cada participante conforme a las fechas indicadas en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 6 del presente Anexo Técnico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las constancias de participación en la transferencia de conocimientos deben contener, como mínimo, los siguientes elementos: 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 012 y 027	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<ul style="list-style-type: none"> o Nombre del participante. o Nombre de la empresa que emite las constancias. o Firma de la autoridad que las emite. o Nombre de la transferencia de conocimientos. o Periodo de impartición (del día/mes/año al día/mes/año). o Duración en horas. o Modalidad: presencial. o Fecha de expedición de las constancias 					
<p>El Proveedor debe considerar que, para la transferencia de conocimientos, será 2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio como lo indica en el apartado 16. ENTREGABLES ítem 6. Transferencia de Conocimientos, a un mínimo de 6 personas que designe el Instituto. El listado de personal se le enviará vía correo electrónico al Proveedor, 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 012.	
<p>El Proveedor debe considerar que la transferencia de conocimientos será impartida de manera presencial, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 18:00 horas en las ubicaciones descritas en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 013.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor al finalizar la transferencia de conocimientos deberá entregar los manuales de operación de los equipos suministrados, como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ÍTEM 19 .		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 013.	
El Proveedor deberá entregar el documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados como lo indica en el apartado 16.- ENTREGABLES ítem 20 , considerando los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Operación general del equipo suministrado. ○ Elementos y dispositivos que los conforman. ○ Interpretación, configuración y administración del equipo. ○ Interpretación de alarmas del equipo suministrados. ○ Mantenimientos requeridos al equipo suministrado. ○ Revisión de parámetros de operación. ○ Monitoreo del equipo suministrado a través de la (GUI). 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 013.	
GARANTÍAS El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal de que, en el caso de ser adjudicado, se compromete a entregar el documento de garantía.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. –	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>El Proveedor debe disponer el documento de garantía conforme a la fecha indicada en el apartado 17 ENTREGABLES, ítem 21 del presente Anexo Técnico y que garantice lo siguiente:</p> <p>Equipos y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año en sitio por parte del Proveedor, contado a partir de su correcta puesta en operación y de la aceptación del administrador del contrato; ya sea por defecto de fábrica, daño o falla, incluyendo vicios ocultos durante su operación, de los bienes incluidos en el apartado 6 de este anexo. El Proveedor asumirá de manera total y directa la responsabilidad sobre la funcionalidad, operación y compatibilidad de los bienes, durante la vigencia de la garantía. Durante el periodo de garantía, el Proveedor debe responder por los defectos o daños que resulten a consecuencia de los defectos de fábrica o problemas de operación de los bienes. 		Si cumple		<p>Técnica Foja 029</p> <p>Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 030.</p>	
<p>Vigencia tecnológica de los equipos y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> Los bienes señalados en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 1 de este anexo deben contar con una vigencia tecnológica de por lo menos 5 años a partir de la fecha de la correcta instalación, configuración, pruebas y puesta 		Si cumple		<p>Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 030.</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
en marcha de los equipos, que permita garantizar la disponibilidad de partes y refacciones originales nuevas.					
<p>Sustitución de componentes y refacciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, el Proveedor debe utilizar equipos y componentes nuevos, de la misma marca y modelo que las originales. En caso de que no estén disponibles en un periodo menor de 3 días naturales, podrán ser aceptados de manera provisional, equipos y componentes que no sean nuevos, siempre y cuando garanticen el completo funcionamiento de los sistemas y posteriormente deben ser sustituidos por nuevos, manteniendo la originalidad de fábrica, en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 030.	
<p>Servicio de instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantía por 1 año de los trabajos de instalación, configuración, puesta en operación y pruebas, incluyendo vicios ocultos. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 031.	
<p>Entrega del Documento de Garantía</p> <p>La entrega del documento referido debe ser de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en el Centro de Cómputo Secundario de acuerdo con la dirección</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. –	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
señalada en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES.				Técnica Foja 014.	
MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES El Licitante debe entregar una carta en papel membretado y firmada por el apoderado legal, junto con su propuesta técnica, en la cual, en caso de ser adjudicado se compromete a proporcionar el servicio de soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, al levantamiento de los reportes por incidentes y/o atención a garantías por un año, contado a partir de la conclusión de los servicios.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 033.	
El Proveedor debe entregar el procedimiento para la atención de reportes y/o atención a garantías, conforme a la fecha indicada en el apartado 16 ENTREGABLES, ítem 22 del presente Anexo Técnico. El servicio de soporte técnico será las 24 horas, 7 días de la semana por un año para los equipos y componentes adquiridos contado a partir de la conclusión de los servicios.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 014.	
El Proveedor debe considerar en su procedimiento de atención a reportes, el disponer de los siguientes puntos: Modalidades de atención de reportes: A) Vía telefónica B) Correo electrónico C) Visitas en sitio		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 014.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal								
<p>Contactos para la atención de incidentes:</p> <p>A) Nombre del contacto B) Número telefónico C) Correo electrónico D) Puesto</p>													
<p>Clasificación del nivel de incidente, de acuerdo con la siguiente tabla.</p> <table border="1" data-bbox="37 899 722 1117"> <thead> <tr> <th data-bbox="37 899 130 932">Incidente</th> <th data-bbox="130 899 722 932">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="37 932 130 1003">Crítico</td> <td data-bbox="130 932 722 1003">Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="37 1003 130 1075">Mayor</td> <td data-bbox="130 1003 722 1075">Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="37 1075 130 1117">Menor</td> <td data-bbox="130 1075 722 1117">Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 3. Descripción de incidentes.</p>	Incidente	Descripción	Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.	Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.	Menor	Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 015.	
Incidente	Descripción												
Crítico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los equipos que da soporte a la infraestructura tecnológica del apartado 6.1 Especificaciones técnicas requeridas.												
Mayor	Falla en alguno de los componentes que forman parte de los equipos de aire acondicionado, los equipos pueden seguir operando, pero se requiere llevar a cabo una revisión.												
Menor	Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de los equipos de aire acondicionado.												
<p>Tiempos de respuesta de acuerdo con la siguiente tabla.</p> <table border="1" data-bbox="37 1179 722 1224"> <thead> <tr> <th data-bbox="37 1179 722 1224">Tiempo de respuesta por tipo de incidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="37 1179 722 1224"></td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de respuesta por tipo de incidencia			Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de							
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia													

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor				C.V. – Técnica Foja 015.	
Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas naturales	Máximo 8 horas naturales					
Contacto vía telefónica y/o correo electrónico.								
Tiempo de restauración	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales					
En Sitio.								
Resolución permanente del incidente.	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales					
En Sitio.								
Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio.								
El Proveedor no debe exceder el tiempo de respuesta según el nivel del incidente indicado en la Tabla 4. Tiempo de respuesta en sitio . El tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud realizada de acuerdo con las modalidades de atención y a los contactos incluidos en el procedimiento para la atención de reportes.					Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 015.	
En caso de un reporte que sea de nivel crítico , el Proveedor debe dar atención inicial, desde el levantamiento del reporte del incidente en máximo 1 hora natural , y el tiempo de restauración del sistema deberá ser máximo en 3 horas naturales					Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<i>adicionales incluyendo el tiempo de traslado</i> , posteriores al tiempo de atención inicial.				C.V. – Técnica Foja 015.	
Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes durante la vigencia de la garantía serán por cuenta del Proveedor .		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 015.	
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA El Licitante debe entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 035.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que cuenta con al menos un (1) año de experiencia en trabajos relacionados. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 037 a 041.	
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de cursos recibidos que demuestren que cuenta con el personal capacitado para la instalación y configuración de equipos eléctricos. 		Si cumple		Documentación de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 044 a 056.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que manifieste que el personal del Proveedor que realizará la instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS), tiene conocimiento de los valores, principios y estándares de comportamiento contenidos en el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta, a efecto de que los conozca y aplique mientras prestan su servicio en las instalaciones del Instituto. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 058.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que será personal certificado del fabricante el que realizará la configuración de los equipos ofertados, o en su defecto que el fabricante certificará la instalación y configuración de dichos equipos. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 060.	
<ul style="list-style-type: none"> El Instituto se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo del Proveedor, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				C.V. – Técnica Foja 060.	
<ul style="list-style-type: none"> La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato, el Proveedor deberá realizarlo en máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 060.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución de los servicios solicitados, conforme a las normas oficiales mexicanas de la secretaría del trabajo y previsión social. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 062.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, donde se especifique que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar la totalidad de los servicios solicitados en este anexo técnico. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 064.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por el Instituto, soportando su propuesta técnica con las 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos.				C.V. – Técnica Foja 066.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual describa las citas web de referencia para las fichas técnicas presentadas en su propuesta técnica de los equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row ofertados. El Instituto se reserva el derecho de revisión. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 068.	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se debe presentar una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por el Instituto en el apartado 6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS del presente anexo. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 078 a 287.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 289.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que debe garantizar, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo con las necesidades del Instituto. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				C.V. – Técnica Foja 291.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a cumplir con los requerimientos mínimos establecidos descritos en el apartado 8 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO, así como atender a las indicaciones solicitadas por el área de protección civil. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 293.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a reparar todas adecuaciones físicas derivadas de las actividades de ejecución, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del servicio. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 295.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la que se compromete a no interrumpir la operación del CCS durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 297.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará recomendaciones del fabricante de los equipos suministrados. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
				C.V. – Técnica Foja 299.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, en la cual manifieste que entregará los manuales de los equipos suministrados. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 301.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste, que para la realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el apartado 17. Normas aplicables del presente anexo. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 303 y 309.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada por el representante legal y en papel membretado, mediante la cual manifieste que entregará la placa de producto final con sello y/o número de certificado UL o CE. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 305.	
<p>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL</p> <p>El Licitante debe entregar junto con su propuesta técnica, copia de documento en papel membretado, firmado por su apoderado legal, donde manifieste que, en caso</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
de ser adjudicado, entregará un documento donde conste que cuenta con una póliza de responsabilidad civil con cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o muerte y la cobertura de daños a bienes muebles e inmuebles. El documento en cuestión se entregará dentro del tiempo indicado en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 9 del presente Anexo Técnico.				C.V. – Técnica Foja 307.	
El Proveedor deberá entregar, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la notificación del fallo, al Administrador del Contrato, un documento a nombre del Instituto Nacional Electoral , emitido por una institución aseguradora legalmente autorizada, en el que se acredite que cuenta con una póliza de responsabilidad civil que ampare: <ul style="list-style-type: none"> La cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o fallecimiento La cobertura por daños a bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto. 		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 017.	
Dicha póliza deberá tener una vigencia igual a la del contrato y establecer una suma asegurada mínima equivalente al monto total del contrato adjudicado , con el objeto de garantizar la reparación de daños que pudieran generarse durante la vigencia del contrato. La póliza deberá enviarse en formato digital al correo electrónico al personal designado por el Instituto , citado en la Tabla 1 , en formato PDF.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 017.	
ENTREGABLES		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
El Proveedor debe proporcionar los bienes y servicios, de lunes a domingo en un horario de 09:00 a 18:00 horas.								México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 017.	
<p>El Proveedor debe entregar la documentación que se relaciona en la siguiente tabla, a los siguientes correos electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato digital. Se dispondrán a través de los siguientes correos electrónicos: dora.ortega@ine.mx, israel.jaimes@ine.mx, victor.hernandez@ine.mx, alejandra.aguilar@ine.mx y victor.ecobarg@ine.mx • Formato físico. Se entregarán al administrador del contrato con copia al supervisor del contrato, de lunes a domingo 09:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Instituto, como se indica en el apartado 10. LUGAR DONDE SE DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES 						Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 017 y 018.	
TABLA DE ENTREGABLES									
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 018.	
1	Bienes	Físico	Descripción de los bienes adquiridos. -2 Manejadoras -2 Condensadoras	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 018.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el Apartado 6. REQUERIMIENTOS del presente Anexo Técnico						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
2	Servicios	Físico	Servicio de adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS). Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 018.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
3	Plan de Trabajo	PDF (Digital)	Plan de trabajo como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO como lo indica en el presente anexo técnico.	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 018.	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
4	Relación de recursos y personal para la realización del servicio.	PDF (Digital)	Relación de los recursos para la realización del servicio, indicando: <ul style="list-style-type: none"> Nombre completo Descripción del rol del personal que realizará los servicios. 	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 018.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			<ul style="list-style-type: none"> Datos de vehículos (marca, modelo y placas) Herramienta, material y/o equipo (marca, modelo y número de serie, cuando aplique). En hoja membretada Firmado por el apoderado legal <p>Se debe adjuntar la constancia y certificación emitida por el fabricante, que acredite al personal que se encuentra capacitado para realizar el servicio.</p>					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			Como se indica en el Apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
5	Acuerdo de confidencialidad	PDF (Digital)	Acuerdo de confidencialidad de la información que intercambiará por parte del Instituto . Como se indica en el Apartado 4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA del presente anexo técnico.	5 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 018.	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documentación de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
6	Transferencias de Conocimiento.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	<p>Transferencia de conocimientos para los participantes que designe el Instituto.</p> <p>La copia impresa del documento de material de apoyo para la transferencia de conocimientos se enviará vía correo electrónicos digitalizado en formato PDF del papel membretado y también se debe entregar una copia física.</p> <p>Como se indica en el Apartado. 11. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS</p>	5 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 018.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			del presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
7	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Material de apoyo para la transferencia de conocimientos en formato digital e impreso. Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	7 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 019.	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
8	Constancia de la transferencia de conocimientos	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Constancia de la transferencia de conocimientos en formato digital e impreso, emitida individualmente por cada participante. Como se indica en el Apartado. 11.TRANSFERENCIA DE	5 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 019.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
9	Póliza de responsabilidad civil	PDF (Digital)	Documento en el que se constate que se cuenta con la cobertura por daños a terceros en caso de lesiones físicas o muerte y la cobertura de daños a bienes muebles e inmuebles, la cual debe tener una vigencia igual a la vigencia del contrato. Como se indica en el Apartado 15. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL del presente anexo técnico.	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 019.	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
10	Documento de maniobras para el ingreso y ubicación final de los equipos de aire acondicionado de precisión tipo In-Row	PDF (Digital)	Documento que contenga las maniobras a realizar para la instalación del equipo, así como dimensiones, cálculos de peso, de giro para garantizar en todo momento la seguridad física de las personas involucradas, indicando el número de recursos humanos necesarios. Asimismo, deberá plasmar las rutas de acceso. Como se indica en el apartado 8. UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MANIOBRAS PARA EL INGRESO del presente anexo técnico.	10 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.				México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 019.	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documentación de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
11	Plano de la instalación del equipo.	PDF (Digital)	<p>Plano As Built de la instalación de los equipos que especifique al menos la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación final del equipo y componentes. • Trayectorias finales. • Simbología. • Especificación técnica de todos los materiales y equipos que intervinieron en la integración. <p>Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.</p>			Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 019.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
12	Reporte semanal de actividades.	PDF (Digital)	Reporte semanal de actividades, que incluya los aspectos más relevantes del servicio que incluya, actividades de la instalación, retiro de materiales, porcentaje de avance, incidencias, desviaciones que se presenten en el plan de trabajo definido inicialmente y ajustes en los tiempos de realización de las actividades. Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del presente anexo técnico.	Todos los lunes durante la ejecución del servicio y hasta la conclusión de este.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 019.	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documentación de referencia:	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
13	Pruebas finales de funcionamiento del equipo.	PDF (Digital)	Documento que contenga el resultado de las pruebas de operación del equipo, conforme a lo solicitado en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.				Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 019.	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
14	Memoria de cálculo	PDF (Digital)	Memoria de cálculo de la instalación de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 020.	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
15	Diagrama unifilar actualizado.	Editable AutoCAD y PDF (Digital)	Diagrama unifilar actualizado con la nueva instalación eléctrica, que incluya los elementos adquiridos. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.				México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 020.	
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
16	Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación	PDF (Digital)	Documento que contenga los parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrados. Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 020.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
17	Reporte de cumplimiento de las normas	PDF (Digital)	Documento que contenga el cumplimiento de lo establecido del apartado de normas con respecto a las actividades realizadas y a la instalación y servicio realizado. Como indica en el apartado 17. NORMAS APLICABLES del presente anexo técnico	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 020.	
18	Reporte final.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Bitácora final de las actividades, que integre: Descripción detallada de los servicios realizados con los aspectos más	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 020.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
		relevantes de las actividades de instalación de los equipos.	del servicio.					
		Una vez concluidos los servicios se deben registrar las observaciones que sean necesarias referentes al funcionamiento y uso adecuado del equipo.						
		Parámetros de configuración y de operación final de los equipos suministrado						
		Como se indica en el apartado 9. PRUEBAS DE OPERACIÓN presente anexo técnico.						

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
19	Manuales de los equipos suministrados.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Manuales de operación de los equipos suministrados. Como indica en el apartado 11. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del presente anexo técnico.	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 020.	
20	Recomendaciones del fabricante.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	Documento con las Recomendaciones del fabricante para mantener en óptimo funcionamiento los equipos suministrados Como indica en el apartado 11. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS del	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 020.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
			presente anexo técnico.						
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA					
21	Documento de garantías.	PDF e Impreso. (Digital y Formato impreso)	<p>Documento de garantías de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipos y componentes. Vigencia tecnológica de los equipos y componentes. Servicio de instalación Garantía de los bienes sustituidos como parte del servicio de soporte técnico. <p>Como indica en el apartado 12. Garantías del</p>	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 020.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones		Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal	
			presente	anexo							
			técnico								
ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA							
22	Procedimiento de atención de incidentes.	PDF (Digital)	Procedimiento para la atención de soporte técnico. Como indica en el apartado 13. Manejo y Gestión de Incidentes del presente anexo técnico	2 días naturales previos al plazo para la entrega de los bienes y prestación del servicio.			Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 020, 021.		
					ITEM	ENTREGABLE	FORMATO	DESCRIPCIÓN	FECHA		
					23	Placa de producto final con sello y/o número de certificado UL y/o IEC.	Físico	Procedimiento para la atención de soporte técnico. Como se indica en el apartado 7. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO del	60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo.	Si cumple	Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 021.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones						Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal	
				presente técnico.	anexo						
	Tabla 5: Tabla de Entregables										
La documentación de la <i>Tabla 5: Tabla de entregables</i> debe ser entregada en atención al Supervisor del Contrato designado por el Instituto , atendiendo a las fechas y formatos definidos para cada entregable.							Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 021.		
NORMAS APLICABLES El Licitante debe integrar a su propuesta, una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none">• NOM-003-SCFI-2014 - Productos eléctricos-especificaciones de seguridad.• NOM-001-SEDE-2012 - Instalaciones Eléctricas (utilización).							Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 303 y 309.		
							Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 303 y 309.		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LP-INE-025/2025

Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aires acondicionados de precisión tipo In-Row, para el Centro de Cómputo Secundario (CCS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Sinteg en México, S.A. DE C.V.

Fecha: 27/10/2025

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No cumple</u>	Foja de la propuesta en donde se encuentra la información	Fundamento Legal
<p>REPORTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS</p> <p>El Proveedor deberá integrar un reporte que incluya evidencia fotográfica, misma que deberá incluir una descripción breve, en la que se refiera el cumplimiento de las normas del apartado 17. Normas aplicables. Este reporte deberá presentarse dentro del plazo establecido en el apartado 16. ENTREGABLES, ítem 17 del presente Anexo Técnico.</p>		Si cumple		Documentación de referencia: Sinteg en México, S.A. de C.V. – Técnica Foja 021.	

Servidores públicos que realizan la evaluación:

Elaboró y Revisó	Dora María Ortega Rocha Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo
Avaló	Félix Manuel De Brasdefer Coronel Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: ORTEGA ROCHA DORA MARIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5364582
HASH:
1C00BEA22B02F53FA09256FC366180A0C2A1180913F663
9B74B132975DEF4531

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5364582
HASH:
1C00BEA22B02F53FA09256FC366180A0C2A1180913F663
9B74B132975DEF4531